



М Ч С РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ул. Стахановская, 1, пгт. Оршанка,
Республика Марий Эл, 425250
Телефон/Факс: (код-8362) 69-32-84
Единый «телефон доверия»: 69-02-63 (код-8362)
e-mail: ondorshanka@mail.ru

30.03.2023 г. № 59-4-14-12

Заведующей МДОУ "Оршанский
детский сад "Колобок"

Мотовиловой И.Г.

ул. Крупина, д.15 к. 6,
пгт. Оршанка, Оршанский район,
Республика Марий Эл 425250

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 8 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«30» 03 2023 года

пгт. Оршанка

Мною, государственным инспектором Оршанского муниципального района по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Барановым Д.А.

(должность, Ф.И.О. должностного лица ОНД, вынесшего определение)

в отношении заведующей хозяйством в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Оршанский детский сад "Колобок" Ягдаровой Надежды Валерьевны, согласно статье 29.13 КоАП РФ вносится настоящее представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного(ых) правонарушения(й), а именно:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Допущение выявленного нарушения стало возможным вследствие ненадлежащего контроля над выполнением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Оршанского муниципального района в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.

Должностное лицо, вносившее представление _____



(подпись должностного лица УНД)
М.П.

Копию представления получил 30.03.2023 Александров _____
(дата, подпись, Ф.И.О.)

Копия представления направлена по почте: _____