

Марий Эл – заместителем главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору.

Выездная проверка началась 07 июля 2017г. в 10 ч. 00 мин с предъявления служебного удостоверения: Иванычева Игоря Валерьевича – заместителя главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору – начальника отдела НД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и ознакомления законного представителя юридического лица МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» с распоряжением о проведении плановой выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручена:

Заведующая

✓ Т.В.Торопова

Т.В. Торопова

(фамилии, инициалы, подпись)

Законному представителю юридического лица МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» представлены информационные листки о деятельности главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

✓ Т.В.Торопова

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Иванычев Игорь Валерьевич – заместитель главного государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору – заместителя начальника отдела НД и ПР Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:
не привлекался

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание МДОУ «Оршанский д/с Колокольчик» представляет собой 2-х этажное здание. Общая развернутая площадь составляет – 1823 м². Здание _____ года постройки. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты - бетонные ленточные; наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки кирпичные; перекрытия - железобетонные; кровля – рубероидная по железобетонным плитам. Здание отвечает II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97*. Планировочное решение здания представляет собой набор административных и бытовых помещений, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие в вестибюль и в лестничные клетки. Объемно-планировочные и конструктивные решения, отраженные в эскизном проекте, отвечают требованиям СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 200 м.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников магазина мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения.

Приказом руководителя учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» пройдено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственного лица за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (руководителя учреждения).

Распорядительным документом возложена ответственность за техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 4 человека.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Для внутреннего пожаротушения зданий противопожарный водопровод предусмотрен от пожарных кранов (9 ПК). Акты проверок имеются. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов поселковой сети.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здания оснащены первичными средствами пожаротушения, которые своевременно перезаряжаются и размещены в местах со свободным доступом. Здание и помещения оборудованы АУПС, заключен договор №7014/17 от 10.01.2017 г. на техническое обслуживание и ремонт с ООО „Гедес“

, а также на объекте смонтирован ПАК «Стрелец-мониторинг» с выводом сигнала в ПЧ-18 п. Оршанка и заключен договор №586/17 от 09.01.2017 г. на обслуживание системы передачи извещения о пожаре с ООО „Арге - Системс Марс“. Акты приемки и ввода в эксплуатацию систем при обследовании представлены.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

При проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении внеплановой проверки № 55/ПБ от 28 июня 2017 г.
2. информационный листок о деятельности государственного инспектора Оршанского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю.

Зам. начальника ОНД и ПР Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР
Главного управления МЧС по Республике Марий-Эл
майор вн. службы



И.В. Иванычев
подпись, м.л.п.

«14» июля 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Горопова Татьяна Витальевна
(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» мая 2017 г.

✓ Т.Г.
(подпись)

Замечания, объяснения по содержанию акта:

«22» мая 2017 г. ✓ Т.Г.

телефон доверия

Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.