



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35. Зинина ул., д. 4, Казань, 420097 Тел. (843)231-17-77, факс (843)231-17-02. E-mail: privol@technadzor.ru, www. privol.gosnadzor.ru

г. Волжск
(место составления акта)

« 03 » апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) -
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Оршанский детский сад «Березка»**

№ 43-17-13/151-166

В период с «05» марта 2018 года по «03» апреля 2018 года по адресу: Республика Марий Эл,
Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8,

(место проведения проверки)

на основании: Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями), Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», распоряжения Приволжского управления Ростехнадзора от 27.02.2018 № 621 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» была проведена плановая выездная проверка в отношении

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Оршанский детский сад
(плановая, внеплановая, документарная/выездная)

общеразвивающего вида «Колокольчик» (МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН 1210002246, ОГРН 1021201849635, место нахождения юридического лица: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8; место фактического осуществления деятельности: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8, с целью выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей Приволжского управления Ростехнадзора на 2018 год, согласованного Управлением Генеральной Прокуратуры в ПФО, регистрационный номер проверки 201702136374.

Настоящая проверка проведена в рамках контроля и надзора за соблюдением требований в электроэнергетики, федерального государственного энергетического надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 313853436.

Задачами настоящей проверки являются: федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики.

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

подразделений юридического лица (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «05» марта по «03» апреля 2018 года, 5 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна
28.02.2018, 15 ч. 30 мин., Администрация МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик»
извещена электронной почтой 28.02.2018г, 15 час. 30 мин.

✓

Торопова

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Алябьев Сергей Александрович – начальник Марийского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора;

Васин Сергей Викторович - государственный инспектор Марийского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовала:

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» - Торопова Татьяна Витальевна.
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Заведующему МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» - Тороповой Татьяне Витальевне разъяснено содержание положений ст. 26_1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не относится к субъектам малого предпринимательства.

В ходе проверки в рамках федерального государственного энергетического надзора установлено следующее.

МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» заключен муниципальный контракт энергоснабжения №12200007540 от 29.01.2018г с ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Разрешенная присоединенная мощность – 84,0кВа, категория надежности электроснабжения – II, III, класс напряжения 0,4кВ, два ввода электроснабжения.

В оперативном управлении МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» находится двухэтажный корпус детского сада, площадью 2 778,1 кв.м.

Представлен Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. Приказом №125 от 04.09.2017г, Домрачеву А.Л. предоставлено право провести обучение на I группу по электробезопасности неэлектротехническому персоналу МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик». 01 сентября 2017г Домрачев Л.А. провел инструктаж на I группу по электробезопасности неэлектротехническому персоналу МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик».

Представлена Должностная инструкция техника-электрика МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», утвержденная 01.08.2010г.

Представлены однолинейные схемы электроснабжения МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», утвержденные ответственным за электрохозяйство Чучаловым Л.В., без числа

утверждения (Чучалов Л.В. в момент проверки в МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не работает).

Представлен график ППР электрооборудования МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» на 2015 год, утвержденный заведующим 24.02.2015 г.

Представлены Оперативный журнал, Журнал дефектов и неполадок, Журнал учета работ по нарядам, распоряжениям по МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», последние записи датированы 2010 годом.

Представлен Журнал учета и содержания средств защиты, средства защиты не испытаны, количество не соответствует Нормам комплектования.

Представлен Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утв. Заведующим 09.01.2018 г.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименования нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не назначен ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3, 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
2.	Не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. Журнал учета работ по нарядам распоряжениям не заведен, Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации разработан, утвержден, но нет подписей ознакомления оперативно-ремонтного персонала. Оперативный Журнал не оформляется с 2010 года.	Пункт 1.7.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г. Пункт 5.1, 6.6, 8.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н, зарегистрированных Минюстом России №30593 от 12.12.2013 г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
3.	Не проводится своевременное техническое обслуживание и электрооборудования МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик». Графики ППР электрооборудования не разработаны, ремонт электрооборудования до 1000В не производится, ремонтная документация не оформляется. В связи с этим, силовое и осветительное электрооборудование до 1000В, находится в неудовлетворительном состоянии (покрыто грязью, пылью, ржавчиной, контактные соединения ослаблены).	Пункт 1.6.1, 1.6.14, 1.6.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003 г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.

4.	Для электротехнического персонала, эксплуатирующего электроустановки до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», не разработаны местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	п.1.5.19 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
5.	В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, содержащие необходимые сведения. По заземляющим устройствам МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства, отсутствует график осмотров.	п.2.7.9, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
6.	Электроустановки до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не укомплектованы испытанными средствами защиты, для работы в электроустановках. (отсутствуют указатели напряжения в количестве -2х шт., диэлектрические перчатки – 1 пара не испытана, отсутствует комплект переносных плакатов, отсутствуют изолирующие клещи – 1 шт., отсутствуют токоизмерительные клещи – 1 шт., отсутствуют диэлектрические галоши-1 пара, отсутствует комплект электроинструмента с изолирующими рукоятками). Фото №6-1, 6-2.	п.2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
7.	Однолинейные схемы электроснабжения МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» требуют пересмотра и приведения в соответствие с действительными, утверждены Чучаловым Л.В., без числа утверждения (Чучалов Л.В. в момент проверки в МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не работает). Фото №7-1, 7-2.	п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
8.	В ВРУ-0,4кВ, РУ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» на оборотных сторонах панелей отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования. Фото №8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.

9.	Заземляющий проводник в столовой не имеет защиты от коррозии. Фото 9.	п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
10.	В РУ №4, в отходящем кабеле 0,4кВ питающем электродвигатель столовой, открыто проложенный, неизолированный, заземляющий проводник используется в качестве нулевого рабочего проводника. Фото №10-1, 10-2, 10-3.	п.2.7.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
11.	В РУ-0,4кВ №3 МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» нулевые проводники в количестве 4-х, подключены к нулевой шине под один болт. Фото №11-1, 11-2.	п.1.7.139 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации 08.07.2002г. №204 (7 издание).	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
12.	В столовой корпус холодильника не имеет связи с заземляющим проводником. Фото №12-1, 12-2.	п.1.7.76 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации 08.07.2002г. №204 (7 издание).	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
13.	В столовой две электроплиты присоединены к заземляющему проводнику последовательно. Фото 13.	п.2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
14.	Силовое и осветительное электрооборудование до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не прошло очередных испытаний, проводимое электротехнической лабораторией зарегистрированной в Приволжском управлении Ростехнадзора.	п.2.2.38, 2.4.28, 2.5.19, 2.7.13, 2.7.16, 2.12.7, Приложение №3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.
15.	У одного из вводных кабелей 0,4кВ поврежден проводник фазы «С». Провести ремонтные работы, восстановив надежное электроснабжение МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» по нормальной схеме. Фото 15-1, 15-2, 15-3.	п.2.4.14, 2.14.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Т.В.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных

предписаний): не выявлены

■ нарушения **выявлены**


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 03.04.2018 № 43-17-13/151-166;
2. Распоряжение Приволжского управления Ростехнадзора от 27.02.2018 № 621.
3. Фотографии №№6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 9, 10-1, 10-2, 10-3, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13, 15-1, 15-2, 15-3 - в количестве 21 шт.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Начальник
Марийского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора



(подпись, фамилия, инициалы) С.А. Алябшнев

Государственный инспектор
Марийского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора


(подпись, фамилия, инициалы) С.В. Васин



Подпись лица, присутствовавшего при проведении проверки:

Заведующий


МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» ✓ 
(подпись, фамилия, инициалы) Т.В. Торопова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » апреля 20 18 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)