



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77, факс (843) 231-17-01, E-mail: privol@gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-17-2018-864

**о назначении административного наказания
должностному лицу**

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26а
(место рассмотрения дела
об административном правонарушении)

15 часов 30 мин.
(время составления)

«10» апреля 2018 г.
(дата составления)

Заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора

Крылова Елена Михайловна рассмотрела

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

протокол об административном правонарушении от 03.04.2018г №42-17-2018-864
государственного инспектора Приволжского управления Ростехнадзора Васина С.В., и иные
материалы дела об административном правонарушении в отношении

(протокол или постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении
заведующего МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», ИНН 1210002246, ОГРН
1021201849635, место нахождения юридического лица: Республика Марий Эл, Оршанский
район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8; место фактического осуществления деятельности:
Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8 – Тороповой
Татьяны Витальевны.

(должность, Ф.И.О должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)
по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ

**Сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении:**

ФИО Торопова Татьяна Витальевна.

Место работы (включая адрес места работы), должность, данные о документах,
подтверждающих полномочия должностного лица, сведения о назначении на должность,
сведения о возложении ответственности на данное должностное лицо за нарушение указанных
требований: МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», Республика Марий Эл,
Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8, заведующий, приказ «Отдела
образования и по делам молодежи администрации МО «Оршанский муниципальный район»
№88-к от 23.06.2009г.

Дата, год и место рождения 18.11.1963г., с.Оршанка, Оршанского района Марийской АССР.

Домашний адрес РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Стахановская, д.32, кв.1.

Паспортные данные 88 08 №939946, выдан ТП УФМС России по Республике Марий Эл в
Оршанском районе 27.11.2008г.

Дополнительные сведения: вдова, иждивенцев - нет, среднемесячный доход 17 т.р.
(семейное положение, состав семьи, среднемесячная зарплата)

установил:

В период с 05 марта по 03 апреля 2018г., проведена плановая выездная проверка МДОУ
(событие административного правонарушения с указанием места, времени совершения правонарушения и с указанием
«Оршанский детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», расположенного по адресу,
нарушенных законов и иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов; каждое нарушение,

Республика Марий Эл, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Стахановская, д.8, на основании
 излагается по пунктам – 1, 2, 3 – и т.д.)

распоряжения Приволжского управления Ростехнадзора от 27.02.2018г № 621 с целью
 выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
 предпринимателей Приволжского управления Ростехнадзора на 2018год, согласованного
 Управлением Генеральной прокуратуры в ПФО, в области Федерального государственного
 энергетического надзора в сфере электроэнергетики, государственным инспектором
 Приволжского управления Ростехнадзора Васиным Сергеем Викторовичем выявлены
 нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,
 утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России
 №4145 от 22.01.2003г, Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом
 Минэнерго СССР 01.01.1985г.(6 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных
 приказом Минэнерго России 08.07.2002г. №204 (7 издание), Правил устройства
 электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 20.05.2003г. №187 (7 издание),
 допущенные заведующим МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Тороповой
Татьяной Витальевной, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименования нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены
1.	В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не назначен ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3, 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
2.	Не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. Журнал учета работ по нарядам распоряжениям не заведен, Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации разработан, утвержден, но нет подписей ознакомления оперативно-ремонтного персонала. Оперативный Журнал не оформляется с 2010 года.	Пункт 1.7.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Пункт 5.1, 6.6, 8.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 24.07.2013г №328н, зарегистрированных Минюстом России №30593 от 12.12.2013г.
3.	Не проводится своевременное техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик». Графики ППР электрооборудования не разработаны, ремонт электрооборудования до 1000В не производится, ремонтная документация не оформляется. В связи с вышеизложенным силовое и осветительное электрооборудование до 1000В находится в неудовлетворительном состоянии (покрыто грязью, пылью, ржавчиной, болтовые соединения ослаблены).	Пункт 1.6.1, 1.6.14, 1.6.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
4.	Для электротехнического персонала, эксплуатирующего электроустановки до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», не разработаны местные	п.1.5.19 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Мин-

	инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	юстом России №4145 от 22.01.2003г.
5.	В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, содержащие необходимые сведения. По заземляющим устройствам МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства, отсутствует график осмотров.	п.2.7.9, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
6.	Электроустановки до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не укомплектованы испытанными средствами защиты, для работы в электроустановках. (отсутствуют указатели напряжения в количестве -2х шт., диэлектрические перчатки – 1 пара не испытана, отсутствует комплект переносных плакатов, отсутствуют изолирующие клещи – 1 шт., отсутствуют токоизмерительные клещи – 1 шт., отсутствуют диэлектрические галоши-1 пара, отсутствует комплект электроинструмента с изолирующими рукоятками). Фото №6-1, 6-2.	п.2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
7.	Однолинейные схемы электроснабжения МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» требуют пересмотра и приведения в соответствие с действительными, утверждены Чучаловым Л.В., без числа утверждения (Чучалов Л.В. в момент проверки в МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не работает). Фото №7-1, 7-2.	п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
8.	В ВРУ-0,4кВ, РУ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» на оборотных сторонах панелей отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования. Фото №8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
9.	Заземляющий проводник в столовой не имеет защиты от коррозии. Фото 9.	п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
10.	В РУ №4 в отходящем кабеле 0,4кВ питающем электрокотел столовой, открыто проложенный, неизолированный, заземляющий проводник используется в качестве нулевого рабочего проводника. Фото №10-1, 10-2, 10-3.	п.2.7.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
11.	В РУ-0,4кВ №3 МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» нулевые проводники в количестве 4-х, подключены к нулевой шине под один болт.	п.1.7.139 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации 08.07.2002г. №204 (7

	Фото №11-1, 11-2.	издание).
12.	В столовой корпус холодильника не имеет связи с заземляющим проводником. Фото №12-1, 12-2.	п.1.7.76 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации 08.07.2002г. №204 (7 издание).
13.	В столовой две электроплиты присоединены к заземляющему проводнику последовательно. Фото 13.	п.2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
14.	Силовое и осветительное электрооборудование до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не проходило очередных испытаний, проводимое электротехнической лабораторией зарегистрированной в Приволжском управлении Ростехнадзора.	п.2.2.38, 2.4.28, 2.5.19, 2.7.13, 2.7.16, 2.12.7, Приложение №3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
15.	У одного из вводных кабелей 0,4кВ поврежден проводник фазы «С». Провести ремонтные работы, восстановив надежное электроснабжение МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» по нормальной схеме. Фото 15-1, 15-2, 15-3.	п.2.4.14, 2.14.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

Данные нарушения требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г, Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго СССР 01.01.1985г.(6 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 08.07.2002г. №204 (7 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 20.05.2003г. №187 (7 издание), указаны в протоколе об административном правонарушении от 03.04.2018г. №42-17-2018-864 и акте проверки от 03.04.2018г. №43-17-151-166.

Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 КоАП РФ – нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна ознакомлена с определением от 03.04.2018г. о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении. На рассмотрение настоящего дела об административном правонарушении заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна явилась, заявлений и ходатайств об отложении рассмотрения дела от указанного лица не поступило.

Выявленные нарушения в соответствии с актом проверки от 03.04.2018г. № 43-17-151-166 свидетельствуют о ненадлежащем выполнении заведующим МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Тороповой Татьяной Витальевной требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г, Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго СССР 01.01.1985г.(6 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 08.07.2002г. №204 (7 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 20.05.2003г. №187 (7 издание).

Протокол об административном правонарушении от 03.04.2018г №42-17-2018-864 составлен государственным инспектором Марийского территориального отдела Приволжского

управления Ростехнадзора Васиным С.В., с соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Срок привлечения должностного лица к административной ответственности не истек.

Иных обстоятельств, препятствующих к рассмотрению дела об административном правонарушении: ~~выявлено~~/ не выявлено.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ привлечению к административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица.

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна исполняет свои обязанности на основании приказа «Отдела образования и по делам молодежи» администрации МО «Оршанский муниципальный район» №88-к от 23.06.2009г, и у нее имелась реальная возможность своевременно предпринять меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, однако с ее стороны не были приняты все зависящие от нее меры по их соблюдению.

Чем Торопова Татьяна Витальевна, являющаяся ответственным должностным лицом в организации, совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. Ранее к административной ответственности по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ не привлекалась
(не привлекался, привлекался, когда)

Место совершения правонарушения: РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Стахановская, д.8.
Время выявления правонарушения: 10 ч. 00 мин. «03» апреля 2018 года.

Согласно ст. ст. 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также иные участники производства по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

С правами ознакомлена прочтением вслух, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь.

Торопова Т.В. ✓



10.04.2018г.

(фамилия, инициалы, подпись должностного лица, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении)

Таким образом, вышеуказанное нарушение, совершенное заведующим МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Тороповой Татьяной Витальевной, подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, т.е. нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливно – и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки в связи с чем Торопова Т.В. подлежит привлечению к административной ответственности.

В соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 3.2, 29.9 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях», с учетом смягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 ч. 1 (раскаяние, частичное устранение нарушений) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ,