



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77, факс (843) 231-17-01, E-mail: privol@gosnadzor.ru

ПРОТОКОЛ № 42-17-2018-864

об административном правонарушении в отношении должностного лица

г. Волжск, РМЭ

ул. Строительная-10

(место составления)

14 часов 30мин

(время составления)

«03» апреля 2018 г.

(дата составления)

Государственным инспектором Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Васиным Сергеем Викторовичем, действующий на основании распоряжения Приволжского управления Ростехнадзора от 27.02.2018г. № 621 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Оршанский детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» (МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик»), ИНН 1210002246, ОГРН 1021201849635, место нахождения юридического лица: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8; место фактического осуществления деятельности: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8, составлен настоящий протокол об административном правонарушении по ст. 9.11, в соответствии со ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

В присутствии: должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Заведующего МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Тороповой Татьяны Витальевны.
(Ф.И.О., должность лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

ФИО Торопова Татьяна Витальевна.

Место работы (включая адрес места работы), должность, данные о документах, подтверждающих полномочия должностного лица, сведения о назначении на должность, сведения о возложении ответственности на данное должностное лицо за нарушение указанных требований: МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Стахановская, д.8, заведующий, приказ «Отдела образования и по делам молодежи администрации МО «Оршанский муниципальный район» №88-к от 23.06.2009г.

Дата, год и место рождения 18.11.1963г., с.Оршанка, Оршанского района Марийской АССР.

Домашний адрес РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Стахановская, д.32, кв.1.

Паспортные данные 88 08 №939946, выдан ТП УФМС России по Республике Марий Эл в Оршанском районе 27.11.2008г.

Дополнительные сведения: вдова, иждивенцев - нет, среднемесячный доход 17 т.р.
(семейное положение, состав семьи, среднемесячная зарплата)

СУЩЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В период с 05 марта по 03 апреля 2018г., проведена плановая выездная проверка МДОУ (событие административного правонарушения с указанием места, времени совершения правонарушения и с указанием «Оршанский детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», расположенного по адресу нарушенных законов и иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов; каждое нарушение, Республика Марий Эл, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Стахановская, д.8, на основании излагается по пунктам – 1, 2, 3 – и т.д.)

распоряжения Приволжского управления Ростехнадзора от 27.02.2018г № 621 с целью выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приволжского управления Ростехнадзора на 2018год, согласованного Управления Генеральной прокуратуры в ПФО, в области Федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики.

В ходе указанной проверки государственным инспектором Приволжского управления Ростехнадзора Васиным Сергеем Викторовичем были выявлены нарушения требования требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго СССР 01.01.1985г.(6 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 08.07.2002г. №204 (7 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 20.05.2003г. №187 (7 издание), допущенные заведующим МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Гороповой Татьяной Витальевной, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименования нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены
1.	В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не назначен ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3, 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
2.	Не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. Журнал учета работ по нарядам распоряжениям не заведен, Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации разработан, утвержден, но нет подписей ознакомления оперативно-ремонтного персонала. Оперативный Журнал не оформляется с 2010 года.	Пункт 1.7.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Пункт 5.1, 6.6, 8.1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 24.07.2013г №328н, зарегистрированных Минюстом России №30593 от 12.12.2013г.
3.	Не проводится своевременное техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик». Графики ППР электрооборудования не разработаны, ремонт электрооборудования до 1000В не производится, ремонтная документация не оформляется. В связи с вышеизложенным силовое и осветительное электрооборудование до 1000В находится в неудовлетворительном состоянии (покрыто грязью, пылью, ржавчиной, болтовые соединения ослаблены).	Пункт 1.6.1, 1.6.14, 1.6.15 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
4.	Для электротехнического персонала, эксплуатирующего электроустановки до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик», не разработаны местные инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	п.1.5.19 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
5.	В МДОУ «Оршанский детский сад	п.2.7.9, 2.7.15 Правил технической экс-

	«Колокольчик» отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, содержащие необходимые сведения. По заземляющим устройствам МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства, отсутствует график осмотров.	п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
6.	Электроустановки до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не укомплектованы испытанными средствами защиты, для работы в электроустановках. (отсутствуют указатели напряжения в количестве -2х шт., диэлектрические перчатки – 1 пара не испытана, отсутствует комплект переносных плакатов, отсутствуют изолирующие клещи – 1 шт., отсутствуют токоизмерительные клещи – 1 шт., отсутствуют диэлектрические галоши-1 пара, отсутствует комплект электроинструмента с изолирующими рукоятками). Фото №6-1, 6-2.	п.2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
7.	Однолинейные схемы электроснабжения МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» требуют пересмотра и приведения в соответствие с действительными, утверждены Чучаловым Л.В., без числа утверждения (Чучалов Л.В. в момент проверки в МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не работает). Фото №7-1, 7-2. ✓	п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
8.	В ВРУ-0,4кВ, РУ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» на оборотных сторонах панелей отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования. Фото №8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5. ✓	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
9.	Заземляющий проводник в столовой не имеет защиты от коррозии. Фото 9. ✓	п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
10.	В РУ №4 в отходящем кабеле 0,4кВ питающем электродвигатель столовой, открыто проложенный, неизолированный, заземляющий проводник используется в качестве нулевого рабочего проводника. Фото №10-1, 10-2, 10-3. ✓	п.2.7.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
11.	В РУ-0,4кВ №3 МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» нулевые проводники в количестве 4-х, подключены к нулевой шине под один болт. Фото №11-1, 11-2. ✓	п.1.7.139 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации 08.07.2002г. №204 (7 издание).
12.	В столовой корпус холодильника не имеет	п.1.7.76 Правил устройства

	связи с заземляющим проводником. Фото №12-1, 12-2.	электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации 08.07.2002г. №204 (7 издание).
13.	В столовой две электроплиты присоединены к заземляющему проводнику последовательно. Фото 13.	п.2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
14.	Силовое и осветительное электрооборудование до 1000В МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» не проходило очередных испытаний, проводимое электротехнической лабораторией зарегистрированной в Приволжском управлении Ростехнадзора.	п.2.2.38, 2.4.28, 2.5.19, 2.7.13, 2.7.16, 2.12.7, Приложение №3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.
15.	У одного из вводных кабелей 0,4кВ поврежден проводник фазы «С». Провести ремонтные работы, восстановив надежное электроснабжение МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» по нормальной схеме. Фото 15-1, 15-2, 15-3.	п.2.4.14, 2.14.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.

На составление протокола об административном правонарушении явилась заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна, ранее ознакомленная уведомлением от 28.03.2018г о времени и месте составления протокола об административном правонарушении (уведомлена лично 28.03.2018г.).

Данные нарушения образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 КоАП РФ – нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, указаны в акте проверки от 03.04.2018г. № 43-17-151-864.

Согласно п. 1.1.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 (Зарегистрировано Минюстом РФ регистрационный №4145 от 22.01.2003г.) выше указанные правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан — владельцев электроустановок напряжением выше 1000В. Одновременно в соответствии с п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6 (Зарегистрировано Минюстом РФ регистрационный №4145 от 22.01.2003г.) руководитель организации обязан обеспечить:

содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);

своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;

обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала; надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;

охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала;
охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;
учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;

представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;

разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для электротехнического персонала;

укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;

учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению;

проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии;

выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ привлечению к административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица.

Выявленные нарушения в соответствии с актом проверки от 03.04.2018г. № 43-17-151-864 свидетельствуют о ненадлежащем выполнении заведующим МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Тороповой Татьяной Витальевной требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г, Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго СССР 01.01.1985г.(6 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 08.07.2002г. №204 (7 издание), Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России 20.05.2003г. №187 (7 издание).

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ привлечению к административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица.

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» Торопова Татьяна Витальевна исполняет свои обязанности на основании приказа «Отдела образования и по делам молодежи» администрации МО «Оршанский муниципальный район» №88-к от 23.06.2009г, и у нее имелась реальная возможность своевременно предпринять меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, однако с ее стороны не были приняты все зависящие от нее меры по их соблюдению.

Чем Торопова Татьяна Витальевна, являющаяся ответственным должностным лицом в организации, совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. Ранее к административной ответственности по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ не привлекалась
(не привлекался, привлекался, когда)

Место совершения правонарушения: РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Стахановская, д.8.

Время выявления правонарушения: 10 ч. 00 мин. «03» апреля 2018 года.

Согласно ст. ст. 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также иные участники производства по делу об

административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом

С правами ознакомлена прочтением вслух, русским языком владею, в переводчике не нуждаюсь.

Торопова Т.В. ✓ Т.В. 03.04.2018г.
(фамилия, инициалы, подпись должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

_____ (фамилия, инициалы, подпись потерпевшего)

_____ (фамилия, инициалы, подпись защитника)

_____ (Фамилия, инициалы, подпись свидетеля)

Объяснение должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении ✓ Т.В. с Нюфименко
Семашев

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» ✓

должностное лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Т.В.
подпись

Т.В. Торопова 03.04.2018г.
фамилия, инициалы

_____ потерпевший

_____ подпись

_____ фамилия, инициалы

_____ защитник

_____ подпись

_____ фамилия, инициалы

_____ свидетель

_____ подпись

_____ фамилия, инициалы

Государственный инспектор
должность лица, составившего протокол



С.В. Васин
фамилия, инициалы

С протоколом ознакомлен, экземпляр протокола получен (вручен)

Заведующий МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик» ✓

должность, фамилия, инициалы должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Т.В.
подпись

Т.В. Торопова 03.04.2018г.
дата

Отметка о направлении протокола органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дело _____