

Возможные вопросы и ответы по плану эвакуации

Вопрос:

Сколько планов эвакуации нужно разработать, если на этаже два лестничных прохода

Количество планов эвакуации не зависит от количества и расположения лестничных клеток.

Требования к изготовлению и утверждению планов эвакуации определены [ГОСТ 34428-2018](#) «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия», утвержденным приказом Росстандарта от 18.10.2021 № 1503-ст».

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими). Планы должны состоять из графической и текстовой частей. В графической части отображают поэтажную или секционную планировку объекта с обозначением номера этажа ([п. 9.3.9.7 ГОСТ 34428-2018](#)). При этом обязательно указывают:

- эвакуационные пути;
- выходы;
- дверные проемы;
- лестницы и лестничные клетки;
- балконы;
- лифты;
- зоны безопасности;
- аварийные выходы.

ВНИМАНИЕ

При проведении работ по реконструкции или перепланировке объекта в план эвакуации обязательно вносят соответствующие изменения.

Это указано в [пункте 9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018](#).

Вопрос:

Должна ли быть дата разработки (не только год, но и число) на плане эвакуации

Да, на плане эвакуации должна быть указана дата изготовления плана, но только год.

В левом нижнем углу плана эвакуации указывают наименование организации-разработчика плана эвакуации и маркировку элемента ФЭС ([п. 9.3.9.18 ГОСТ 34428-2018](#)). Маркировка ФЭС содержит:

- наименование и торговый знак изготовителя элемента;

- дату изготовления (год);
- значение яркости свечения через 10 и 60 мин после отключения источников освещения в мкд/м²;
- длительность послесвечения в мин;
- номер стандарта;
- обозначение рабочей среды.

Вопрос:

Кто согласовывает и утверждает план эвакуации людей при пожаре

Планы эвакуации утверждает руководитель учреждения: в верхнем правом углу плана указывают его должность, фамилию, инициалы, дату утверждения.

Согласно разъяснениям МЧС России планы эвакуации людей при пожаре не нужно согласовывать с органами государственного пожарного надзора.

Вопрос:

Нужно ли заново утверждать план эвакуации, если изменился генеральный директор или ответственное за пожарную безопасность лицо

Нет, не нужно. Планы эвакуации не переутверждают в случае смены утвердивших их лиц.

В план эвакуации вносят изменения при проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта. Это указано в [пункте 9.3.9.19 ГОСТ 34428-2018](#).