



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
425000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДВЕДЕВСКОГО И ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425250, Республика Марий Эл, п. Оршанка, ул. Стахановская, д. 1, тел/факс (883641) 2-34-58
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Оршанка
(место составления акта)

21 декабря 2015 г. 10 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 296

По адресу/адресам: 425261, Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Шулка, ул. Зеленая, д. 12
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении плановой проверки объектов Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников II категории (далее – МДОУ детский сад «Березка») от 07 декабря 2015 года №296, вынес Иваньчев Игорь Валерьевич – главный государственный инспектор Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл на 2015 год, доведенного до заинтересованных лиц путем размещения на официальных сайтах Прокуратуры РФ, Прокуратуры РМЭ и ГУ МЧС России по РМЭ.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

юридического лица - Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Шулкинский детский сад «Березка» (далее МДОУ «Шулкинский детский сад «Березка»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

В период с 16 декабря 2015 года по 21 декабря 2015 года

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Юридическое лицо МДОУ «Шулкинский детский сад «Березка» уведомлено о начале проведения плановой выездной проверки в 11 часов 00 минут 07.12.2015 года путем вручения руководителю юридического лица под роспись заверенной копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки МДОУ детский сад «Березка» от 07 декабря 2015 года №296,

вынесенного Иванычевым Игорем Валерьевичем – начальником ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.

Выездная проверка началась 16 декабря 2015г. в 14 ч. 00 мин с предъявления служебного удостоверения: Седельникова Алексея Александровича – старшего инспектора отдела НД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл и ознакомления законного представителя юридического лица с распоряжением о проведении плановой выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручена:

Заведующий

Кириллова

(должность, ФИО)

Мед

(подпись)

Законному представителю юридического лица представлен информационный листок о деятельности государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

Мед

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Старший инспектор ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Седельников Алексей Александрович;

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Кириллова Наталия Алексеевна - заведующий МДОУ «Шулкинский детский сад «Березка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Шулкинский детский сад «Березка» является правопреемником Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников II категории, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» от 31 октября 2011 г. № 586. (Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Шулкинский детский сад «Березка», утвержден приказом МУ «Отдел образования и по делам молодежи» администрации МО «Оршанский муниципальный район» №30 от 05 февраля 2015 г.)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада представляет собой 1 этажное здание.

Площадь застройки составляет – 635 м².

Конструктивное решение здания следующее:

фундаменты - бетонные ленточные;

наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки кирпичные;

перекрытия - железобетонные;

Здание отвечает II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97*.

Планировочное решение здания представляет собой типовые помещения для ведения учебного процесса. Объемно-планировочные и конструктивные решения, отраженные в эскизном проекте, отвечают требованиям СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".
Расстояние до ближайшей пожарной части 16 км.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения сотрудников детского сада мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения (Приказ от 27.08.2014 г. №33).

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений учреждения.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645 проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

Проводятся тренировки по эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 10 человек.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здания оснащены первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здания оборудованы установками автоматической пожарной защиты и системами оповещения и управления о пожаре. Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию. Произведен вывод сигналов автоматических установок пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.


Деревянные конструкции детского сада обработаны огнезащитным составом «Игель» (1 группа) ЗАО МССМУ №80 «Союзантисептик», 06.2011 г. Акты проверки имеются.


Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

Нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.
(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует.
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 07 декабря 2015 г. № 296;
2. информационный листок о деятельности государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;

Старший инспектор ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Марий Эл капитан внутренней службы

« 21 » 12 2015 г.



/А.А. Седелников/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Кириллова Н.А.

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » *декабря* 2015 г.

М.А.
(подпись)

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Замечаний нет

М.А. 21.12.2015 г.
(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« ___ » _____ 2015 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)

«телефон доверия»

Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

Начальник ОНД Медведевского и Оршанского муниципальных районов майор внутренней службы

И.В. Ивановичев

« ___ » _____ 2015 г.