

Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации при проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей

1) перед началом мероприятий обеспечить осмотр помещений с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

2) на время проведения мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц на сценах и в зрительных залах;

3) в помещениях без электрического освещения проводить мероприятия с массовым пребыванием людей только в светлое время суток при естественном освещении;

4) на мероприятиях с массовым пребыванием людей применять электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

5) устанавливать новогоднюю елку на устойчивом основании не загромождая эвакуационные пути и выходы из помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов, а также приборов систем отопления и кондиционирования;

6) обеспечить беспрепятственные проезды и подъезды к зданиям и источникам наружного противопожарного водоснабжения.

В период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

проведение огневых работ в здании или сооружении;

применение в зданиях и сооружениях любого функционального назначения пиротехнических изделий, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

проведение культурно-массовых мероприятий с участием детей в подвальных и цокольных помещениях.

Также необходимо учитывать, что на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации) и то, что помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов (п.4.2.7

СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Напоминаю, что в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в общем виде установлена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусматривает административное наказание в виде штрафа на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - до 400 тысяч рублей, а в условиях особого противопожарного режима - наложение штрафа на должностных лиц до 60 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - до 800 тысяч рублей (часть 2 ст.20.4 КоАП РФ). Кроме того, в зависимости от тяжести негативных последствий от нарушений требований пожарной безопасности (причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть) предусмотрена уголовная ответственность (статья 219 Уголовного Кодекса Российской Федерации).