



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ**  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: [gu\\_gochs@mari-el.ru](mailto:gu_gochs@mari-el.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: [undmari-el@mail.ru](mailto:undmari-el@mail.ru)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
425250, Республика Марий Эл, п. Оршанка, ул. Стахановская, д. 1, тел. 2-34-58  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Оршанка  
(место составления акта)

13 декабря 2019 г. 12 часов 00 мин.  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 16**

**По адресу/адресам:** Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Старое Крещено, ул. Зеленая, д. 2 «А».  
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения о проведении внеплановой проверки Муниципального общеобразовательного учреждения «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Старокрещенская ООШ») от 03 декабря 2019 года № 16, вынесенного Желтовым Сергеем Андреевичем – врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы – государственным инспектором Оршанского муниципального района по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**с целью:** выполнения указания от 18.11.2019 № ИТ-6 заместителя Министра МЧС России генерал-майора внутренней службы Кобзева И.И., изданного в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова от 05.11.2019 № ЮБ-П4-9546.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(внеплановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Старокрещенская основная общеобразовательная школа»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

1.	МОУ «Старокрещенская ООШ» (фактический адрес), расположенное по адресу: 425252, Республика Марий Эл, Оршанский район, д. Старое Крещено, ул. Зеленая, д. 2 «А».												
“ 06 ”	декабря	20 19	г. с	09	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч.
“ 13 ”	декабря	20 19	г. с	12	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 2 дня, 4 часа**

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

**Акт составлен:** ОНД и ПР Оршанского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор МОУ «Старокрещенская ООШ» Соколов Евгений Юрьевич уведомлен о начале проведения *внеплановой выездной* проверки 03.12.2019 года посредством телефонной связи, а так же вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении *внеплановой выездной* проверки Муниципального общеобразовательного учреждения «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» от 03 декабря 2019 года № 16, вынесенного Желтовым Сергеем Андреевичем – врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы –

государственным инспектором Оршанского муниципального района по пожарному надзору УГ и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

Выездная проверка началась 06 декабря 2019г. в 09 ч. 00 мин с предъявления служебного удостоверения: Желтова Сергея Андреевича – государственного инспектора Оршанского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору и ознакомления законного представителя МОУ «Старокрещенская ООШ» с распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручена:

Директор

(фамилии, инициалы, подпись)

Е.Ю. Соколов

Законному представителю юридического лица представлены информационные листки о деятельности государственного инспектора Оршанского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

(подпись)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившие проверку:** Врио начальника ОНД и ПР Оршанского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Желтов Сергей Андреевич, совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:  
не привлекался

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:** Директор МОУ «Старокрещенская ООШ» Соколов Евгений Юрьевич

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **Краткая характеристика пожарной опасности объектов:**

Здание школы представляет собой 2-х этажное здание. Общая развернутая площадь составляет – 1305 м<sup>2</sup>. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты - бетонные ленточные, наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля - рубероидная по железобетонным плитам. Здание отвечает II степени огнестойкости по СНИП 21-01-97\*. Планировочное решение здания представляет собой набор административных и бытовых помещений, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие в вестибюль и в лестничные клетки. Объемно-планировочные и конструктивные решения, отраженные в эскизном проекте, отвечают требованиям СНИП 21-01-97\* “Пожарная безопасность зданий и сооружений” и СНИП 2.08.02-89\* “Общественные здания и сооружения”. Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 15 км.

#### **Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения сотрудников детского сада мерам пожарной безопасности:**

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений учреждения.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645 проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

Проводятся тренировки по эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 29 человек.

**Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:**

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов поселковой водопроводной сети (80м.), к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей. Внутренний противопожарный водопровод на объекте не предусмотрен.

**Содержание систем и средств противопожарной защиты:**

Здания оснащены первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здания оборудованы установками автоматической пожарной защиты и системами оповещения и управления о пожаре. Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию. Произведен вывод сигналов автоматических установок пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

**Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:**

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

**При проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено:**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении внеплановой проверки от 03 декабря 2019 г. № 16.
2. информационный листок о деятельности главного государственного инспектора Оршанского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю.

Врио начальника ОНД и ПР Оршанского муниципального района  
УНД и ПР ГУМЧС по Республике Марий Эл  
майор внутренней службы  
«13» декабря 2019 г.

/С.А. Желтов/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Директор МОУ «Старокрашенская ООШ» Соколов Евгений Юрьевич**

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» декабря 2019 г.

(подпись)

**Замечания, объяснения по содержанию акта:**

*Замечаний нет*

«13» 2019 г.

**телефон доверия**

Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а. время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.