

МДОУ «Старокрещенский детский сад «Колосок» от 06 сентября 2017 года №95, вынесенного Емелиным Андреем Владимировичем – начальником отдела НД и ПР Медведевского и Оршанского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – главным государственным инспектором Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору.

Выездная проверка началась 20 сентября 2017г. в 10 ч. 00 мин. с предъявления служебного удостоверения: старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору Седельникова Алексея Александровича и ознакомления законного представителя юридического лица с распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения вручена:

Директор Молотов М.И.

(должность, ФИО)

Седельников

(подпись)

Законному представителю юридического лица представлен информационный листок о деятельности государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

Седельников

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор Медведевского и Оршанского муниципальных районов по пожарному надзору Седельников Алексей Александрович

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:
не привлекался

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ «Старокрещенская ООШ» Молотов М.И.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Старокрещенский детский сад «Колосок» на основании постановления администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» от 24 января 2017 г. №14 «О реорганизации муниципальных образовательных организаций» реорганизовано в форме присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению «Старокрещенская основная общеобразовательная школа».

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Старокрещенская основная общеобразовательная школа» является правопреемником муниципального дошкольного образовательного учреждения «Старокрещенский детский сад «Колосок».

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Помещения дошкольной группы расположены на 1 этаже 2-х этажного здания школы.

Занимаемая площадь – 60 м².

Конструктивное решение здания следующее:

фундаменты - бетонные ленточные;

наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки кирпичные;

перекрытия - железобетонные;

кровля - рубероидная по железобетонным плитам.

Здание отвечает II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97*.

Объемно-планировочные и конструктивные решения, отраженные в эскизном проекте, отвечают требованиям СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения".

Расстояние до ближайшей пожарной части 12 км.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения.

Приказом руководителя учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» пройдено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственного лица за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (руководителя учреждения).

Распорядительным документом возложена ответственность за техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты.

В период проверки проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения».

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на территории населенного пункта. Внутреннее пожаротушение в здании не предусмотрено.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения, которые своевременно перезаряжаются и размещены в местах со свободным доступом. Помещения оборудованы АУПС, заключен договор на техническое обслуживание и ремонт. Произведен вывод сигналов автоматических установок пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Акты приемки и ввода в эксплуатацию систем при обследовании представлены.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

При проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 06 сентября 2017 г. №95;
2. информационный листок о деятельности государственного инспектора Медведевского и Оршанского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю.

Старший инспектор ОНД и ПР Медведевского и Оршанского муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Марий Эл
капитан внутренней службы
« 26 » 09 2017 г.



/А.А. Седельников/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директора Молодцов Н.И.

« 26 » *сентября* 2017 г.

[Signature]
(подпись)

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Замечаний нет.

26.09.2017 г.

[Signature]

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« » 2017 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)

«телефон доверия»

Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.