



СОГЛАСОВАНО:
Руководитель АГКУ РМЭ Центр
Кире-Оставления мер соцподдержки
населения в Параньгинском районе РМЭ)
Ф.М. Габдуллин
«22» 10 2023г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО
«Параньгинский Дом
детского творчества»
Вид Г.Г.Сибатуллин/
«22» 09 2023 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества»
- 1.2. Адрес объекта: 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п.Параньга, улица Тукаевская, 46
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание двухэтажное деревянное, 390,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 0,18 га
- 1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального - -г.

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

- 1.6. Наименование учреждения, (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п.Параньга, улица Тукаевская, 46
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования и по делам молодёжи администрации Параньгинского муниципального района РМЭ.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Марий Эл, пос. Параньга, ул. Новая, дом 2

2. Характеристика деятельности учреждения (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (дополнительное образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) 80 человек
- 2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от автовокзала до улицы Тукаевская, 46
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать: небольшой подъем)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР,ТР
2	Вход (входы) в здание	КР,ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТРИ

	транспорта)	
8	Все зоны и участки	КР, ТР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения финансовых средств

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Доступность частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Марий Эл

дата нет (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» 09 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 акта от «16» 10 2023 г.,

3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от « » _____ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО
«Параньгинский Дом
детского творчества»
Сидя /Г.Г.Сибатуллин/
«12» 09 2023 г.

АНКЕТА
к паспорту доступности
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества»
- 1.2. Адрес объекта: 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п.Параньга, улица Тукаевская, 46
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание двухэтажное деревянное, 390,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 0,18 га
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального - -г.

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

- 1.6. Наименование учреждения, (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п.Параньга, улица Тукаевская, 46
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования и по делам молодёжи администрации Параньгинского муниципального района РМЭ
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Марий Эл, пос. Параньга, ул. Новая, дом 2

2. Характеристика деятельности учреждения, расположенного на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (дополнительное образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) 80 человек
- 2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от автовокзала до улицы Тукаевская, 46

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объект Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин



ПРИТВЕРЖДАЮ

Руководитель «ГКУ РМЭ Центр

социальной поддержки

в Параньгинском районе РМЭ»

на основании

Ф.М. Габдуллин

10

2023 г.

обследования объекта

№ 1

Параньгинский муниципальный район

«16» 10 2023г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества»

1.2. Адрес объекта: 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п.Параньга, улица Тукаевская, 46

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание двухэтажное деревянное, 390,3 кв.м.,

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 0,18 га

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального - -г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: виды оказываемых услуг: дополнительное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от автовокзала до улицы Тукаевская, 46

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объект Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: небольшой подъем)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных	Приложение	
			№ на	№

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать: небольшой подъем)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* с учетом свода правил 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТР
2	Вход (входы) в здание	КР, ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТРН
8.	Все зоны и участки	КР, ТР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Республики Марий Эл согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность, координата для связи полномочного представителя учреждения)

		категорий инвалидов**	плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ- И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: доступно условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТР
2	Вход (входы) в здание	КР, ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТРИ
8.	Все зоны и участки	КР, ТР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа - программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступность частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), _____
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Марий Эл _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на 5 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Руководитель ГКУ РМЭ «ЦПМСПН в Параньгинском районе РМЭ»

Габдуллин Ф.М. _____

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист ГКУ РМЭ «ЦПМСПН в Параньгинском районе РМЭ»

Габдрахманова Н.Х. _____

Директор МБОУ ДО «Параньгинский Дом детского творчества» _____

Сябагатуллин Г.Г. _____

Управленческое решение согласовано « 16 » 10 _____ 20 23 г. (протокол № _____)

Комиссией _____

(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества» 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п.Параньга, улица Тукаевская, 46
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимые для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствуют стандартные знаки доступности при входе на территорию	К,О, С,Г, У	Установка стандартных знаков доступности, в виде табличек и наклеек	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Неровная поверхность путей движения на территории, отсутствуют информационные и предупреждающие знаки. Отсутствуют места отдыха с возможностью вызова ожидания помощи	К,О, С,Г, У	Укладка асфальта на пути движения на территории, установка информационных и предупреждающих знаков	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет			Нет необходимости		Нет необходимости	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет необходимости		Нет необходимости	
1.5	Автостоянка и парковка	нет				К,О, С,Г, У	Укладка асфальтобетона, специальная разметка на асфальте, установление специальных знаков	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Поверхность путей движения на территории должна быть ровной, необходима парковка для автомобилей, поручни должны соответствовать требованиям, нужны знаки доступности и информационные знаки, противоскользящие покрытия	К,О, С,Г, У	Укладка асфальта, на пути движения по территории, приготовление дорожной конструкции для парковки, установление специальных знаков в виде табличек и полос, оборудование поручней, установка противоскользящих	КР, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ			КР, ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества» 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п.Параньга, улица Тукаевская, 46

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нет обозначения наполными желтыми полосами на ступенях, отсутствуют противоскользящие покрытия на ступенях	С	Обозначение желтыми полосами, установка противоскользящих покрытий на ступенях	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Имеются перепады высоты перед дверью	К	Установить пороги и кнопку вызова персонала	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть			Трудности при открывании двери, ведущей с улицы	К,О, С,У	Установка автоматического открывателя двери, ведущей с улицы от пандуса	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходимо устройство для вызова персонала, противоскользящие покрытия на ступенях. Реконструкция пандуса угол подъема должен соответствовать требованиям	К,О, С,У	Установить кнопку вызова персонала. Обозначение желтыми полосами начала и конца лестницы, пандуса. Установка противоскользящего покрытия на лестнице и пандусе. Оборудование двухсторонних поручней. Установка желтых кругов на входной двери. Установка автоматического открывателя дверей.	КР,ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			КР,ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение довузовского образования «Параньгинский Дом детского творчества» 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п. Параньга, улица Тукаевская, 46
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			На полу коридора отсутствуют покрытия, обозначающие направление движения	С	Наклеивание на покрытие пола плитки или тактильных элементов	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствует подъемник	К.О	Приобретение лесничного подъемника	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Нет необходимости	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Нет необходимости	
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пандуса нет	К	Установка откидного или переносного пандуса	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				На полу коридора для слабовидящих и слепых людей отсутствуют покрытия (желтого цвета), обозначающие направление движения	С	Установка наклеивающихся на половое покрытие плитки или отдельных тактильных элементов	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Парацъгинский Дом детского творчества» 425570 Республика Марий Эл Парацъгинский район, п. Парацъга, улица Тукаевская, 46
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет					Нет необходимости	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Есть пороги	К	Убрать пороги	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					Нет необходимости	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					Нет необходимости	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					Нет необходимости	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Есть пороги			ТР

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается в ремонт (реконструкция, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Акту обследования объекта

Приложение 4
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ от « 16 » 10 2023 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	нет					Нет необходимости	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	Нет			Нет

* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к Акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ от « 16 » 10 2023 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет					Нет необходимости	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	Не имеется			Нет необходимости

* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества» 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п. Параньга, улица Тукаевская, 46
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет свободного места для разворота кресла-коляски. Нет откидного опорного поручня около унитаза, унитаз не имеет опору для спины. Водопроводный кран не соответствует требованиям. У двери нет информационного знака.	К,О,С	Установка откидного опорного поручня около унитаза, установка унитаза, имеющего опору для спины, водопроводные краны с рычажной ручкой. Установить информационные знаки.	КР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					Нет необходимости.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					Нет необходимости.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				В туалете должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. В туалетной комнате должен быть откидной опорный поручень около унитаза. Следует применять унитаз, имеющий опору для спины. Водопроводный кран д.б. с рычажной ручкой. У двери туалетной комнаты д.б. информационные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	К,О,С	Установка откидного опорного поручня около унитаза, установка унитаза, имеющего опору для спины, водопроводные краны с рычажной ручкой. Установить информационные знаки.	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)			КР

* указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Параньгинский Дом детского творчества» 425570 Республика Марий Эл Параньгинский район, п. Параньга, улица Тукаевская, 46

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимое для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Имеется табличка, с названием учреждения, расположенного в здании	Г, К, О		ТР
6.2	Акустические средства	нет				Г	Установка звукового маяка, в зале приема посетителей установка телефона с крупными кнопками и регулируемым уровнем громкости	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует специальная тактильное табло, с контурами помещений, коридоров, направления, а также пути движения, выполненное плоско-выпуклыми линиями, надписями на мнемосхемах, дублированные шрифтом Брайля	С	Установка специального тактильного табло	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Специальное табло с контурами помещений, коридоров, направлений, а также пути движения, выполненное плоско-выпуклыми линиями, надписями на мнемосхемах, дублированные шрифтом Брайля	К, О, С, Г	Изготовление специального тактильного табло	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____