ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ 16

1. Дата проведения *август 2019 года*
2. Место проведения (адрес, наименование объекта) *деревянные чердачные конструкции на объекте: МБОУ ДО "Параньгинский ДДТ" Параньгинский район п.Параньга ул. Тукаевская, д.46*
3. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку (номер лицензии от ГПС) *ООО «Медис», г. Йошкр-Ола, пр.Ленина, д.12, свидетельство СРО №0040.3-2011-1215067568-С от 29.12.2011 года*
4. Вид и состояние огнезащитных конструкций, площадь обработки *деревянные чердачные конструкции общей площадь 290 м²*
5. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ, дата изготовления, данные технического паспорта *Огнезащитный состав «Вупротек - 3», сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.00898 от 19.04.2012 года, дата изготовления – 19.07.2019 г., ТУ 2386-021-36740853-2006, гарантийный срок эксплуатации покрытия составляет 3 года.*
6. Внешнее состояние огнезащитных конструкций, условия эксплуатации *обрабатываемая поверхность очищена от пыли и загрязнений, нанесение на поверхность огнезащитного состава краскораспылителем три раза с промежуточной сушкой между слоями 4-5 часов . Влажность древесины составляет 14%. Покрытие эксплуатируется в закрытом проветриваемом помещении*
7. Результаты испытаний контрольных образцов

Номер образца	Место отбора проб	Результат испытаний
1	*Правая сторона начало кровли*	*Стружка не горит*
2	*Левая сторона начало кровли*	*Стружка не горит*
3	*Правая сторона конец кровли*	*Стружка не горит*
4	*Левая сторона конец кровли*	*Стружка не горит*

8. Выводы по результатам контрольных испытаний

Внешний вид готовой конструкции после обработки соответствует требованиям ТУ 2386-021-36740853-2006, не имеет пропусков в обработке. Определено визуально. Контроль качества обработанной поверхности осуществлялся методом поджога стружки (стружка не горит). Огнезащитная эффективность имеет 1 группу согласно выданного сертификата соответствия № С-RU.ПБ34.В.00898 от 19.04.2012 года

Испытания проверили

Мастер Кораблев Д.В. (подпись)
(Ф.И.О., должность)

Специалист по обработке Рудак В.А. (подпись)
(Ф.И.О., должность)

Специалист по обработке Китаев А.В. (подпись)
(Ф.И.О., должность)