



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu\_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,  
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАРИ ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (88362)693296  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 22/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению*  
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

*«Елеевский детский сад «Пеледыш»*

а индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Елеевский детский сад «Пеледыш» от 12 апреля 2021 года № 22/ПБ вынесенного начальником ОНД и ПР Мари – Турекского и Параньгинского муниципальных районов главным государственным инспектором Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Стяжкиным В.В., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Елеевский детский сад «Пеледыш» юридический адрес: инд. 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д.7; Фактический адрес: инд. 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д.7. Объект защиты: здание детского сада (Ф.1.1, категория чрезвычайно высокого риска), расположенное по адресу: инд. 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д.7.														
1.	“ 19 ”	апреля	20	21	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин. продолжительность	2 ч.
	“ 28 ”	апреля	20	21	г. с	14	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин. продолжительность	3 ч.
	“ 29 ”	апреля	20	21	г. с	14	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин. продолжительность	3 ч.
	“ 11 ”	мая	20	21	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. продолжительность	1 ч.

проведена плановая выездная проверка:  
заместителем начальника ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по Республике Марий Эл майором внутренней службы Бахтиным Василием Владимировичем, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Елеевский детский сад «Пеледыш», адрес регистрации: инд. 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д.7. Фактический адрес осуществления деятельности: здание детского сада (Ф.1.1, категория чрезвычайно высокого риска), расположенное по адресу: инд. 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д.7.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**Совместно с: заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Елеевский детский сад «Пеледыш» Михеевой Тамарой Николаевной.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Нарушения выявленные в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Елеевский детский сад «Пеледыш» по адресу: инд. 425581, Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д.7.				
1.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пп. «б» п.17,30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	26.07.2021г	
2.	На 1-ом этаже около блока кухни и прачечной снята (отсутствует) предусмотренная проектной документацией дверь из поэтажного коридора и лестничной клетки, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п.16 «Д» ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	26.07.2021г	
3.	На 2-ом этаже снята (отсутствует) предусмотренная проектной документацией дверь из поэтажного коридора и лестничной клетки, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п.16 «Д» ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	26.07.2021г	
4.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для samozакрывания. <i>(пружина)</i>	п.24 ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	26.07.2021г	
5.	Допускается отключение отдельных линий (зон) на блоке АПС, а именно шлейф № 5 отключен, при включении дает сработку.	п.55 ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	26.07.2021г	
6.	В помещении старшей группы у электрического водогрейного бойлера допускается эксплуатация электрического рубильника (автомат защиты) не имеющего защиты, исключающей распространение горения за пределы рубильника.	п.5 ст.82 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	26.07.2021г	
7.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на	п.30 ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Пра-	26.07.2021г	

каждого дежурного	вил противопожарного режима в Российской Федерации».		
8. Руководитель организации не обеспечивает наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (у респиратора отсутствует фильтрующий элемент)	п.30 ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	26.07.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл  
майор внутренней службы  
Бахтин Василий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)  
 " 11 " мая 2021г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Елеевский детский сад «Пеледыш»  
Михеева Тамара Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)  
 " 11 " мая 2021г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

