



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс
(88362) 693296 ond.mariturek@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Параньгинский детский сад № 5 «Ласточка».

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

(об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области
пожарной безопасности)

17 марта 2021 года

пос.Параньга

Я, заместитель начальника ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, заместитель главного государственного инспектора Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов, майор внутренней службы Бахтин Василий Владимирович, рассмотрев постановление № 11 от «17» марта 2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ и материалы дела в отношении юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Параньгинский детский сад № 5 «Ласточка», установил, что с 17 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года во исполнении распоряжения № 05/ПБ от 08 февраля 2021 года вынесенного подполковником внутренней службы Стяжкиным Вячеславом Вениаминовичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов главным государственным инспектором Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору, о проведении плановой выездной проверки юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Параньгинский детский сад № 5 «Ласточка» зарегистрированного по адресу: инд. 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский район, п. Параньга, ул. Новая, д.10 А, адрес осуществления деятельности, объект защиты: здание детского сада (Ф.1.1, категория чрезвычайно высокого риска), расположенное по адресу: инд. 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский район, п. Параньга, ул. Новая, д.10 А, в ходе проведенной проверки заместителем начальника ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов майором вн.сл. Бахтиным В.В. были выявлены правонарушения требований пожарной безопасности юридическим лицом Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Параньгинский детский сад № 5 «Ласточка» юридический адрес: инд. 425570, Республика Марий Эл,

Параньгинский район, п. Параньга, ул. Новая, д.10 А; Фактический адрес: инд. 425570, Республика Марий Эл, Параньгинский район, п. Параньга, ул. Новая, д.10 А., а именно:

- Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушении пп. «б» п.17,30; 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

- Огнетушитель № 1 расположен на высоте более 1,5 м от уровня пола до верха корпуса огнетушителя, фактическая высота составляет 1,55 м. в нарушении п.409 ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- В помещении подготовительной группы на 2-ом этаже допускается эксплуатация распаячной коробки с повреждениями (отсутствует крышка) в нарушении п.35 «А»,«Б» ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- В помещении средней группы на 1-ом этаже в спальне допускается эксплуатация распаячной коробки с повреждениями (отсутствует крышка) в нарушении п.35 «А»,«Б» ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- На путях эвакуации из помещения спальни на 1-ом этаже в младшей группе, у дверного проема установлен письменный стол, препятствующий безопасной эвакуации (ширина выхода составляет 0,65 м.) в нарушении п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.23, п. 27 «Б» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Двери подвального помещения, в котором по условиям не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыты на замок в нарушении п.18 ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- В помещении изолятора руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в нарушении п.15 ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- На 2-ом этаже около подготовительной группы снята предусмотренная проектной документацией дверь из поэтажного коридора и лестничной клетки, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в нарушении п.16 «Д» ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- На 1-ом этаже около младшей группы снята предусмотренная проектной документацией дверь из поэтажного коридора и лестничной клетки, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в нарушении п.16 «Д» ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям нормативных документов, а именно не соответствует перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты в нарушении ст.6. ст.64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказ МЧС России от 16.03.2020г. № 171 «Об утверждении Административного регламента МЧС России по регистрации деклараций пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».

- В приказе об установлении противопожарного режима и организации работы при возникновении ЧС № 1-О от 11.01.2021г. используются ссылки на недействующие нормативные документы ППБ 01-03 отмененные приказом МЧС России № 306 от 31.05.2012г. в нарушении приказа МЧС России № 306 от 31.05.2012г..

За что предусмотрена административная ответственность по ч. « 1 » ст. 20.4 КоАП РФ.

ВАМ НЕОБХОДИМО:

С момента получения данного представления принять исчерпывающие меры для устранения имеющихся нарушений перечисленных в данном представлении.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ Вам необходимо в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление в ОНД и ПР Мари-Турекского муниципального района РМЭ по адресу: РМЭ, Параньгинский район, пос.Параньга, ул.Тукаевская, д.52а (здание 19 ПСЧ).

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
Мари-Турекского и Параньгинского
муниципальных районов по пожарному надзору
заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Мари-Турекского и Параньгинского
муниципальных районов
майор внутренней службы В.В.Бахтин

«17» марта 2021 г.

Представление получил(а):

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Параньгинский детский сад № 5 «Ласточка»
Мухаметгалиева Гульнара Гаптельфатовна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » 03 2021 г.

по 17.03.2021



[Handwritten signature]
(дата, подпись)