

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе»
РМЭ, п.Сернур, ул.Советская, 56
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

«Аттестат Аккредитации
№ RA. RU.710009 выдан 27.04.2015 г.
Зарегистрирован Росаккредитации
№ 0001561



Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра
Д.Н. Глушкова
2016 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

искусственной освещенности.

№ 78 от «28» октября 2016 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе.
- 2. Юридический адрес:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
- 3. Место проведения измерений:** МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа».
- 4. Адрес организации:**
Юридический адрес: Республика Марий Эл, Параньгинский район, с. Елеево, ул. Рабочая, д.9.
- 5. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:**
Директора школы Михеева Т.В.
в присутствии представителя ТО Управления Роспотребнадзора по РМЭ в Сернурском районе: главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Сернурском районе Исаевой Е.А.
- 6. Дата проведения измерений:**
28 октября 2016 года.
- 7. Нормативно-техническая документация на объём лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- 8. Дополнительные сведения:** поручение № 126 от 04.10.2016 года.
- 9. Измерения проводил:** фельдшер-лаборант Осокина Н.В.
- 10. Измерительные приборы:** Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» зав. № 43 405 поверен 10.08.2016 г. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в РМЭ», свидетельство о поверке №30/16/3346

Результаты измерений искусственной освещенности

№	Место измерений	Система освещения	Вид ламп	Освещенность лк.
	1 класс			
1.	1 точка, парта, рабочая поверхность	общая	люмин	375
	3 класс			
2.	1 точка, парта, рабочая поверхность	общая	люмин	396
	4 класс			
3.	2 точка, парта, рабочая поверхность Кабинет обслуживающего труда	общая	люмин	325
4.	1 точка, парта, рабочая поверхность	общая	люмин	330
5.	2 точка, парта, рабочая поверхность Кабинет русского языка и литературы	общая	люмин	305
6.	1 точка, парта, рабочая поверхность	общая	люмин	330
7.	2 точка, парта, рабочая поверхность Кабинет химии	общая	люмин	340
8.	1 точка, парта, рабочая поверхность	общая	люмин	367
9.	2 точка, парта, рабочая поверхность Кабинет математики	общая	люмин	350
10.	1 точка, парта, рабочая поверхность	общая	люмин	335
11.	2 точка, парта, рабочая поверхность	общая	люмин	375
	Допустимый уровень			300-500

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»**

**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Сернурском районе»**
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
121.
Адрес фактического осуществления деятельности: 425450, Республика Марий Эл, п.Сернур,
ул.Советская, 56

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу измерений

№ 78 от «28» октября 2016г.

Наименование образца (измерений): *искусственной освещенности.*

1. Уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.3.3.1. табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Врач по общей гигиене Иванов В.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(подпись)

28.10.2016 г.
(Дата формирования заключения)

Заключение является неотъемлемой частью протокола № 78 от 28 октября 2016 г.