



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Марий Эл
Прокуратура Параньгинского района
Параньга районын прокуратурыжо

ул. Новая, 6, п. Параньга, РМЭ, 425570

29.03.2018 № 02-03-2018

Директору МБОУ «Елеевская средняя
общеобразовательная школа»

Михееву Т.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Параньгинского района с участием сотрудников ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского районов ГУ МЧС РФ по РМЭ проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности МБОУ «Елеевская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Елеевская СОШ»), в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» на руководителей организаций возложена обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, закреплены в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 (далее – Правила противопожарного режима).

В ходе проверки выявлены нарушения пп.4 п.1 ст.84 Технического регламента, пунктов 43, 478, пп. «а», «б», «в» п.42 Правил противопожарного режима.

Так, в коридоре напротив приемного кабинета допускается эксплуатация электрических проводов, питающих выключатель, с нарушением изоляции, в подсобке мастерской допускаются эксплуатация электрических проводов, питающих светильник, с нарушением изоляции. На лестничной клетке левого крыла здания над входом на 2-ой этаж используется светильник со снятым

АА № 006984 *

колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. На лестничной клетке между 3-м и 2-м этажами допускается эксплуатация аварийного светильника в нерабочем состоянии. В коридоре 2 этажа у огнетушителя № 7 отсутствует давление. В спортзале используется розетка с повреждением корпуса. В подвале допускается эксплуатация электрических проводов с нарушением изоляции.

Несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий и помещений создает угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в них.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения требований законодательства со стороны заведующего хозяйством Морозова Э.А. и отсутствия надлежащего контроля за работой подчиненных с Вашей стороны

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:


Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

Обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего хозяйством Морозова Э.А.

Не позднее чем в месячный срок должны быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона и о результатах сообщено прокурору Параньгинского района в письменной форме.

Прокурор района
советник юстиции



А.С. Турсуналиев