



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс
(883634) 93724 ond.mariturek@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Куянкковская средняя общеобразовательная школа" имени Гайнана Курмаша
Фаткуллиной Г.Ф.

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

(об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области
пожарной безопасности)

На основании Распоряжения о проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Куянкковская средняя общеобразовательная школа" имени Гайнана Курмаша от 22 марта 2018 года № 15/ПБ, вынесенного Стяжкиным В.В. – начальником ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ была проведена плановая выездная проверка в отношении: юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Куянкковская средняя общеобразовательная школа" имени Гайнана Курмаша по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково, ул. Школьная, д.4 При проведении плановой выездной проверки в период с 02.04.2018 г. по 19.04.2018 года включительно, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указать конкретные нарушения требований пожарной безопасности с указанием нормативных актов, требований и пунктов)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены
1.	План эвакуации на 2-м этаже не соответствует по указанию места расположения данного плана, не указан огнетушитель в актовом зале ; на 1-м этаже не соответствует место расположения огнетушителя в спортзале	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 7
2.	На дверях лестничных клеток и коридорах сняты устройства для самозакрывания данных дверей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 36 г)
3.	Светильник не закрыт плафоном предусмотренными конструкцией: - помещение бойлерной в левом крыле 2-го этажа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 42 п.п. в)
4.	Огнетушитель в помещении информатики расположен на высоте более 1,5 м от верхнего края огнетушителя.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 480, СП 9.13130.2009 п. 4.2.7
5.	В спортзале огнетушитель расположен не на видном	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением

	месте, на высоте более 1,5 м от верхнего края огнетушителя.	Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 480, СП 9.13130.2009 п. 4.2.7
6.	Помещение актового зала не обеспечено огнетушителем (расстояние от возможного очага пожара до места размещения ближайшего огнетушителя превышает 20 метров)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 474
7.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации в столовой (над входом в кухню) и коридоре 2-го этажа (левое крыло) имеют видимые повреждения изоляции, скручены методом механической скрутки	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61
8.	Ручной пожарный извещатель в левом крыле 2-го этажа (рядом с лестничным маршем) залеплен скотчем, отсутствует знак пожарной безопасности у данного пожарного извещателя	Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 61, п.33

За что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ВАМ НЕОБХОДИМО:

С момента получения данного представления принять исчерпывающие меры для устранения имеющихся нарушений перечисленных в данном представлении.

В соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ Вам необходимо в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

Согласно ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок данного представления органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

старший инспектор отдела надзорной деятельности
государственный инспектор
Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных
районов по пожарному надзору
капитан внутренней службы Сафин Т.Я.

« 20 » 04 2018 г.

(расшифровка подписи)



м.л.п.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Представление получил:

директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Куянкская средняя общеобразовательная школа" имени Гайнана Курмаша Фаткуллина Г.Ф.
« 20 » апреля 2018 г.