



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Республики Марий Эл  
Прокуратура Параньгинского района  
Параньга районин прокуратурыжо

Директору МБОУ «Куянкковская средняя  
общеобразовательная школа им.  
Г.Курмаша»

Фаткуллиной Г.Ф.

ул. Новая, 6, п. Параньга, РМЭ, 425570

03 .04.2018

№

02-03-2018

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Параньгинского района с участием сотрудников ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского районов ГУ МЧС РФ по РМЭ проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа им. Г. Курмаша», в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» на руководителей организаций возложена обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, закреплены в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 (далее – Правила противопожарного режима).

В ходе проверки установлены нарушения требований пп. «д» п. 23, пп. «б» п. 42, п. 475 Правил противопожарного режима.

Так, в учреждении допускается эксплуатация распаечной коробки с видимыми повреждениями, отсутствует крышка. В коридоре возле столовой используется розетка с видимыми повреждениями. В дверном проеме на 2-м этаже левого крыла здания, ведущего в лестничную клетку, отсутствует дверное полотно, предусмотренное проектной документацией. У огнетушителей, установленных в кабинетах физики, информатики и в коридоре на 2 этаже

АА № 006984 \*

напротив кабинета №27 не имеется порядковых номеров, нанесенных на корпус белой краской. Запускающее устройство огнетушителя №3 не опломбировано одноразовой пломбой.

Несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий и помещений создает угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в них.

Выявленные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения требований законодательства со стороны заведующего хозяйством Мингазова Р.З. отсутствия контроля за работой подчиненных с Вашей стороны

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

**требую:**

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

Обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующего хозяйством Мингазова Р.З.

Не позднее чем в 10-дневный срок должны быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона и о результатах сообщено прокурору Параньгинского района в письменной форме.

Прокурор района  
советник юстиции



А.С. Турсуналиев