



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Республика Марий Эл,
Параньгинский район,
д. Куянково,
ул. Школьная, д. 4

(место составления акта)

« 29 » апреля 2019 года
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) -
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Куянковская средняя общеобразовательная школа» имени Гайнана Курмаша**

№ 43-17-13/8-243

В период с «16» апреля 2019 года по «29» апреля 2019 года по адресу: Республика Марий Эл,
Параньгинский район, д. Куянково, ул. Школьная, д. 4

(место проведения проверки)

на основании: статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; пункта 100 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 и распоряжения Приволжского управления Ростехнадзора от 17.01.2019 № 98 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» была проведена плановая

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куянковская средняя общеобразовательная школа» имени Гайнана Курмаша (МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша)

(плановая, внеплановая, документарная/выездная)

ИНН 1211002672, ОГРН 1021200695560, место нахождения юридического лица: Республика (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя) Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково, ул. Школьная, д. 4; место фактического осуществления деятельности: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково, ул. Школьная, д. 4.

Цель проверки: выполнение Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приволжского управления Ростехнадзора на 2019 год, согласованного органами прокуратуры письмом Управления Генеральной Прокуратуры в ПФО.

Задачи проверки: государственный контроль надзор за соблюдением требований Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

Продолжительность

подразделений юридического лица (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: с 16 апреля 2019 года по 29 апреля 2019 года,

(рабочих дней/часов)

10 рабочих дней

Акт составлен Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша Фаткуллина Гульнара Фаилевна (выписка из приказа Отдела образования и делам молодежи администрации «Параньгинский муниципальный района» от 05.12.2017 № 68 л.с. «О переводе») с копией распоряжения ознакомлена 16.04.2019, 11 ч. 30 мин. О начале проверки МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша уведомлено 04.04.2019 (почтовое отправление № 42400333011395) 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Алябышев Сергей Александрович – начальник марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора, председатель комиссии;

Булатов Рустам Рафугатович - старший государственный инспектор марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора, проверяющий.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша Фаткуллина Гульнара Фаилевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша эксплуатирует сеть газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша, эксплуатирующуюся под давлением природного газа менее 0,005МПа.

Ранее сеть газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша была зарегистрирована как опасный производственный объект Сеть газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша. Опасный производственный объект исключен из реестра опасных производственных объектов 18.10.2016.

МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша имеет следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации права от 23.10.2012 12-МР № 750074, объект права: перевод на природный газ (техническое перевооружение) школьной котельной по адресу: 425573, Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково, ул. Школьная, д. 4, назначение: нежилое, протяженность 178м, инв. № 88:244:002:000020940, лит. Г1, адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, Параньгинский район, начало газопровода: 200 метров на юго-восток от д. № 4 по ул. Школьная д. Куянково, конец газопровода: д. Куянково, ул. Школьная, д.4;

- свидетельство о государственной регистрации права от 06.09.2012 12-МР № 736242, объект права: котельная, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей -0), общая площадь 300,0 м², инв. № 88:244:002:000013400:0200:20001, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково, ул. Школьная, д.4.

Сеть газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша введена в эксплуатацию в 2012 году, представлен акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 28.10.2012.

В состав Сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша входит:

- газопровод низкого давления подземный полиэтиленовый Ø 110мм L=178м P=0,002МПа;

- котлы отопительные «Изнаир-80», 4 ед., зав. №№ 919, 920, 921, 923.

В помещении котельной установлены сигнализаторы загазованности СГК по метану и угарному газу, электромагнитный клапан КЗГЭМ, GSM-модуль.

Представлены свидетельства о поверке:

№ 30/18/2555 от 22.06.2018 (сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 зав. № 106148), действительно до 21.06.2019;

№ 30/18/2556 от 22.06.2018 (сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 зав. № 105656), действительно до 22.06.2019.

МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша заключен договор с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» № 5516-7 от 01.01.2019 на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обслуживанию сети газопотребления, имеется график выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту газового оборудования на 2019 год. Техническое обслуживание проводится своевременно, записи о результатах производятся в журнал обслуживания.

МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша заключен договор с ООО «Газинтерм» № 39-2019-ОБ от 21.01.2019 на техническое обслуживание систем внутреннего газоснабжения, газоиспользующего оборудования, тепломеханического оборудования, средств автоматизации и диспетчеризации автоматизированной котельной, имеется график технического обслуживания (ТО) на 2019 год. Техническое обслуживание проводится своевременно, записи о результатах производятся в журнал обслуживания.

Сеть газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша эксплуатируются при исправном газоиспользующего оборудовании с включенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренным проектом.

В сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша утечек газа не выявлено.

Имеется проектная документация «Перевод на природный газ (техническое перевооружение) школьной котельной по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково» (шифр 122/6-2010) и исполнительная документация.

Внутренние газопроводы низкого давления закреплены на кронштейнах, повреждения

газопроводов и кронштейнов отсутствуют, трубопроводная арматура эксплуатируется в исправном состоянии, газопроводы защищены от коррозии, окрашены в желтый цвет. Утечек газа не выявлено.

Проведение технического диагностирования газопроводов и котлов Сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша не требуется ввиду отсутствия достижения сроков эксплуатации, указанных в проектной документации и в технической документации на котлы «Изнаир-80».

В соответствии с пунктом 76 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, проведение технического диагностирования здания котельной не требуется, так как согласно проекта «Хозкорпус для школы на 640 мест в д. Куянково Параньгинского района МАССР» от 05.1970 срок службы здания котельной 50 лет (эксплуатируется с 1973 года).

Произведена настройка предохранительных запорных и сбросных клапанов, обеспечено автоматическое и ручное прекращение подачи или сброс природного газа в атмосферу при изменении давления газа до значений, выходящих за пределы, установленные в проектной документации.

В Сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша эксплуатируются следующие приборы и системы контроля, управления, сигнализации загазованности, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов:

- клапан термозапорный КТЗ, 1 шт.;
- клапан электромагнитный КЗГЭМ-У(И)-65НД, 1 шт.;
- манометры ДМГ-40, 6 шт. (поверены в августе 2018 года);
- сигнализатор загазованности СЗ-1;
- сигнализатор СЗ-2-2В;
- блок сигнализации и управления БСУ;
- модуль GSM ССУ422;
- автоматика безопасности котлов Изнаир-80.

Сигнализаторы загазованности связаны с электромагнитным клапаном, имеют звуковую и световую сигнализацию, сигналы от автоматики безопасности выведены на пост охраны.

Значения уставок срабатывания автоматики безопасности и блокировок газоиспользующего оборудования указаны в техническом отчете по повторным режимно-наладочным работам водогрейных котлов Изнаир-80 (4 шт.) от 30.11.2015.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименования нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	В помещении котельной сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 установлен на расстоянии более 200 мм от потолка, что не соответствует проектной документации «Перевод на природный газ (техническое перевооружение) школьной котельной	Пункт 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша


	по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково» (шифр 122/6-2010). Фото № 8-1.		
2.	В помещении котельной сети газопотребления МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша при эксплуатации внутренних газопроводов низкого давления не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы. Фото №№ 8-2, 8-3, 8-4.	Подпункт е) пункта 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша
3.	В помещении котельной сети газопотребления МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша газопровод низкого давления является опорой для козырька, предназначенного для защиты от атмосферных осадков, что не соответствует проектной документации «Перевод на природный газ (техническое перевооружение) школьной котельной по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково» (шифр 122/6-2010). Фото № 8-5.	Пункт 56 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша
4.	На территории сети газопотребления МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша отсутствует один опознавательный знак подземного газопровода низкого давления, содержащий информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале трубы, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, наличие которого предусмотрено проектной документации «Перевод на природный газ (техническое перевооружение) школьной котельной по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково» (шифр 122/6-2010)	Подпункт а) пункта 17 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

■ нарушения выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Фотографии №№ 8-1÷8-5;
2. Предписание от 29.04.2019 № 43-17-13/8-243.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник Марийского территориального отдела


(подпись, фамилия, инициалы)

С.А. Алябышев

Старший государственный инспектор


(подпись, фамилия, инициалы)


Р.Р. Булатов

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МБОУ «Куянкловская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша Фаткуллина Гульнара Фаилевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » апреля 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)