



Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Республика Марий Эл,  
Параньгинский район,  
д. Куянково,  
ул. Школьная, д. 4

(место составления предписания)

« 29 » апреля 2019 года  
(дата составления предписания)

17 часов 00 минут  
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 43-17-13/8-243**

**Законному представителю**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Куянковская средняя  
общеобразовательная школа» имени Гайнана Курмаша**

Начальник Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора  
Алябышев Сергей Александрович, старший государственный инспектор Марийского террито-  
риального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Булатов Рустам Рафугатович  
(должность, фамилия, имя, отчество должностных лиц, составивших предписание)

на основании акта проверки от 29.04.2019 № 43-17-13/8-243, составленного в отношении  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Куянковская средняя  
(полное наименование юридического лица либо индивидуального предпринимателя (сокращенное наименование юридиче-  
ского лица), ИНН, ОГРН, КПП, адрес (место нахождения), место осуществления деятельности)  
общеобразовательная школа» имени Гайнана Курмаша (МБОУ «Куянковская средняя обще-  
образовательная школа» им. Г. Курмаша), ИНН 1211002672, ОГРН 1021200695560, КПП  
121101001, место нахождения юридического лица: Республика Марий Эл, Параньгинский рай-  
он, д. Куянково, ул. Школьная, д. 4, место осуществления деятельности: Республика Марий  
Эл, Параньгинский район, д. Куянково, ул. Школьная, д. 4.

**в присутствии:** директора МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им.  
Г. Курмаша Фаткуллиной Гульнары Фаилевны  
(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЮТ:****Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, требование которого нарушено	Срок устранения нарушения
1.	В помещении котельной сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 установлен на расстоянии более 200 мм от потолка, что не соответствует проектной документации «Перевод на природный газ (техническое перевооружение) школьной котельной по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково» (шифр 122/6-2010).	Пункт 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	01.08.2019
2.	В помещении котельной сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша при эксплуатации внутренних газопроводов низкого давления не обеспечен мониторинг и устранение повреждений изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла трубы.	Подпункт е) пункта 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	01.08.2019
3.	В помещении котельной сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша газопровод низкого давления является опорой для козырька, предназначенного для защиты от атмосферных осадков, что не соответствует проектной документации «Перевод на природный газ (техническое перевооружение) школьной котельной по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково» (шифр 122/6-2010).	Пункт 56 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	01.08.2019
4.	На территории сети газопотребления МБОУ «Куянкковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша отсутствует один опознавательный знак подземного газопровода низкого давления, содержащий информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале трубы, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, наличие которого предусмотрено проектной документацией «Перевод на природный газ (техническое перевооружение)	Подпункт а) пункта 17 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	01.08.2019


школьной котельной по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Куянково» (шифр 122/6-2010)		
--	--	--

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: **424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26а.**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Истечение срока исполнения настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой проверки его исполнения.

С предписанием ознакомлен:


Директор МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша Фаткуллина Гульнара Фаилевна, 29.04.2019 

(должность, ФИО, подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи


---

Лица, вынесшие предписание:

Начальник Марийского территориального отдела 

С.А. Алябышев


(подпись, фамилия, инициалы)

Старший государственный инспектор 

Р.Р. Булатов

(подпись, фамилия, инициалы)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Директор МБОУ «Куянковская средняя общеобразовательная школа» им. Г. Курмаша Фаткуллина Гульнара Фаилевна, 29.04.2019 

(должность, ФИО, подпись, дата)