

«17» ноября 2023 г.; учетный № ПМ 12230061000208497176

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/14760000>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16а,
тел. (8362) 69-02-64, 69-02-65, факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИ-ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, пос. Мари-Турек,
ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс 8(8362) 69-32-96 ond.mariturek@mail.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований**

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НИКОЛАШКИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 1211002707 ОГРН 1021200695625

2. При осуществлении Федерального государственного пожарного надзора поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

В следствии комплекса неблагоприятных погодных явлений, произошедших на территории Республики Марий Эл, произошли аварийные режимы работы в электрических сетях, повлекшие за собой нарушение работоспособности в автоматических системах противопожарной защиты. При возникновении неблагоприятных погодных явлений, обеспечить работоспособность автоматических систем противопожарной защиты объектов Вашего учреждения.

учебный корпус по адресу: инд. 425581, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ПАРАНЬГИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ НИКОЛАШКИНО, УЛ. НИКОЛАШКИНСКАЯ, Д.18.

3. Указанные бездействие действия с Вашей стороны, может привести к нарушениям следующих обязательных требований:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. (абзац 1 пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара (пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п/п «к» п. 12, п. 14 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290.

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:**

Руководителю МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НИКОЛАШКИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА"

1) принять меры, направленные на восстановление системы противопожарной защиты, вышедшей из строя, в результате аварийного режима работы электрических сетей, обеспечивающие выполнение требований: п.п. 54-55 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

2) спланировать и реализовать комплекс мер, направленных на предотвращение выхода из строя систем противопожарной защиты в следствии аварийных режимах работы в электрических сетях.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 57, п. 58 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов
подполковник вн. службы



Стяжкин В.В.

Предостережение направлено: 17.11.2023

(дата, идентификационный номер почтового отправления)