



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Республики Марий Эл

**Прокуратура Параньгинского  
района**

**Параньга районнын прокуратурыжо**

ул. Новая, 6, п. Параньга, РМЭ, 425570

07.06.2021 № 06-02-2021

Директору МБОУ «Параньгинская  
средняя общеобразовательная школа»

Сиразиеву А.А.

ул. Колхозная, д. 21, п. Параньга,  
Параньгинский район, Республика  
Марий Эл, 425570

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений  
законодательства о социальной  
защите инвалидов

Прокуратурой Параньгинского района проведена проверка соблюдения МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» законодательства о социальной защите инвалидов, в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

В соответствии с абз. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) организации независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

– условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям),

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Подпунктом «е» пункта 3 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) установлено,

Российская Федерация  
Республика Марий Эл  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Васильевская средняя  
общеобразовательная школа»

что руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам ряда условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Во исполнение требований ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ приказом Министра России от 14.11.2016 № 798/пр утвержден свод правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2016).

Пунктом 8.1.6 СП 59.13330.2016 установлено, что при входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.

Проверкой установлено, что в здании, расположенном по адресу: РМЭ, п. Параньга, ул. Колхозная, д. 21, где находится МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» в нарушение вышеуказанных положений законодательства отсутствует мнемосхема (тактильная схема движения).

Указанные нарушения препятствуют беспрепятственному пользованию инвалидов и иных маломобильных групп населения объектом социальной инфраструктуры.

Отмеченные нарушения закона допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заместителем директора МБОУ «Параньгинская средняя общеобразовательная школа» по административно-хозяйственной части Айтукоев Е.Г. и отсутствия должного контроля за работой подчиненных с Вашей стороны.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Параньгинского района, принять действенные


меры по устранению выявленных нарушений закона и недопущению их впредь.

Принять меры по приспособлению входа в здание, расположенное по адресу: РМЭ, п. Параньга, ул. Колхозная, д. 21 с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру Параньгинского района в установленный законом месячный срок с приложением подтверждающих документов и (или) фотоматериалов.

И.о. прокурора района  
юрист 2 класса

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.V. Smenov', written over a large, empty oval shape.

М.В. Сменов