

**Основные требования пожарной безопасности при проведении  
праздничных мероприятий, порядке эвакуации в случае возникновения  
пожара, а также особенностей хранения и реализации пиротехнических  
изделий**

***Основные требования пожарной безопасности при проведении  
мероприятий с массовым пребыванием людей***

Руководителю организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) необходимо учитывать следующие основные требования пожарной безопасности (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 – далее Правила):

перед началом мероприятий обеспечить осмотр помещений с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности (соответствие эвакуационных путей и выходов требованиям пожарной безопасности, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, исправность систем противопожарной защиты);

на время проведения мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц на сценах и в зальных помещениях;

в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение;

на мероприятиях с массовым пребыванием людей применять электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются;

новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

В период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов (п. 55 Правил);

проводить перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ (п/п б п. 22 Правил);

применение в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях (покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (п/п «а» п. 442 Правил);

проведение культурно-массовых мероприятий с участием детей в подвальных и цокольных помещениях, если это не предусмотрено проектной документацией (п. 8 Правил);

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др. (п/п «в» п. 22 Правил);

превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека (п/п «г» п. 22 Правил).

Также необходимо учитывать, что на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.30 Правил) и, что этажи зданий с численностью 50 и более человек на этаже должны иметь не менее двух эвакуационных выходов (При выбранном на объекте защиты условия соответствия требованиям пожарной безопасности, установленного в п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.4.2.10 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)).

***Порядок проведения эвакуации в случае возникновения пожара и  
типовой алгоритм действий дежурного персонала при получении сигналов  
о пожаре и неисправности установок (устройств, систем)  
противопожарной защиты объекта защиты***

1. При срабатывании установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (индикация на приборе приемно-контрольном пожарном (далее - ППКП) в соответствии с технической документацией на данное техническое средство) дежурный персонал обязан:

- определить место расположения возможного возникновения пожара путем сопоставления информации с прибора и схемы прилагаемой ППКП;
- проследовать к месту предполагаемого пожара (возгорания) для выяснения причины срабатывания установок (устройств, систем) противопожарной защиты.

1.1 В случае обнаружения пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры и др.) в здании, помещении дежурный персонал обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 (101) или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, должность, а также сообщить в пожарную охрану о наличии людей в здании), а также руководителю объекта;
- проверить включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и иных систем противопожарной защиты. При необходимости воспользоваться ручным пожарным извещателем (инициировать сигнал о возникновении пожара в соответствии с технической документацией на конкретное техническое средство);
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- разблокировать все имеющиеся в здании двери эвакуационных выходов;
- во время эвакуации оказывать помощь работникам и посетителям, находящимся в здании;
- при необходимости вызвать по телефону 103 (03) или 112 скорую медицинскую помощь;
- при наличии полномочий отключить (при необходимости) электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
- обеспечить доступ на территорию (открыть ворота);
- осуществить встречу первого прибывшего к месту пожара подразделения пожарной охраны, сообщить точное место возгорания, наличие людей в здании, кратчайшие пути их эвакуации и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара.

1.2 В случае отсутствия пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры и др.) в здании, помещении дежурный персонал обязан:

- доложить руководителю объекта и в адрес обслуживающей организации о срабатывании систем противопожарной защиты;

- для объектов, оборудованных системой передачи извещений о пожаре в подразделения пожарной охраны: если информация о пожаре, выявленная автоматической пожарной сигнализацией, не подтвердилась, сообщить по телефону 01 (101) или 112 в пожарную охрану об отсутствии признаков возгорания (запаха гари, задымления, повышенной температуры и др.), указав адрес организации и свою фамилию;

- восстановить работоспособность систем противопожарной защиты объекта, в том числе убедиться в выходе на дежурный режим работы прибора, дублирующего сигнал автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.

2. В случае неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты:

- доложить руководителю объекта и в адрес обслуживающей организации о неисправности систем противопожарной защиты;

- на время устранения неисправности обеспечить визуальное обнаружение пожара и оповещение людей на неконтролируемых площадях объекта.

Примечание:

При пожаре и проведении эвакуации дежурный персонал использует защитный капюшон на органы дыхания, фонарь и другие выданные (имеющиеся) средства защиты, технические средства, оборудование, приспособления и т.д.

### ***Основные требования пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий***

Требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения указан в разделе XXIII Правил, а именно:

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности:

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

а) в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях (покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

г) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

д) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.