

проверки теплового узла к эксплуатации в отопительный период 2017-2018 гг.

«29» сентября 2017

Потребитель:

Адрес: п. Серпух. ул. Коммунистическая д. 107

Мы, нижеподписавшиеся, представитель отдела образования

Начальник ХЭГ – Хлебников Сергей Леонидович

(Ф.И.О. должность)

и представитель потребителя Глазырина Мерцаина Вячеславовна спец по ОТ

(Ф.И.О. должность)

произвели проверку готовности теплового узла и здания школы.

Результаты осмотра следующие:

1. Запорная арматура и трубопроводы - не протекают
2. Состояние тепло изоляции - удовлетворительно
3. Манометры - 4,4 / 4
4. Термометры - 48 / 44
5. Состояние помещений - удовлетворительно
6. Наличие дверей и запорных устройств, освещение имеется
7. Наличие дозирующих устройств (шайб) в наличии
8. Узел учета (теплосчётчик) - есть существует
9. Окна в кабинетах - утеплены
10. Двери в кабинетах - в наличии
11. Чердачные двери - есть существует
12. Средняя температура в классах - 20°С

ВЫВОДЫ:

Тепловой узел к эксплуатации в зимних условиях готов

Представитель отдела образования:

(подпись)

Хлебников Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Представитель абонента:

(подпись)

Глазырина Мерцаина Вячеславовна

(Ф.И.О.)