



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СОВЕТСКОГО И НОВОТОРЬЯЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Первомайская, д. 50.
425430, Республика Марий Эл, Новоторьяльский район, п. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 7, тел/факс (883636) 9-17-74

ПРЕДПИСАНИЕ № 14/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
Детский сад «Колосок» с. Ронга Республики Марий Эл
(далее МДОУ детский сад «Колосок»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в лице – заведующей Юриной Юлии Николаевны

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* МДОУ детский сад «Колосок», № 14/ПБ от «25» мая 2020 года, вынесенного главным государственным инспектором Советского и Новоторьяльского муниципальных районов по пожарному надзору подполковником вн. службы Ибраевым Владимиром Сергеевичем, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 00 мин. "22" июня 2020 г. по 16 ч. 00 мин. "26" июня 2020г. проведена проверка Сафаровым Дмитрием Алишеровичем – государственным инспектором Советского и Новоторьяльского муниципальных районов по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНД и ПР в отношении МДОУ детский сад «Колосок» по адресу (ам): Республика Марий Эл, Советский район, с. Ронга, ул. Центральная, д.2,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующей МДОУ детский сад «Колосок»

Юриной Юлией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова-	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

		ния которого(-ых) нарушены		
1.	Наружная стационарная маршевая пожарная лестница не выдержала статические испытания.	(ППР РФ п.24)	До 01.10.2020 г.	
2.	Давление в ПК3, ПК2, ПК4, ПК5 не соответствует норме, давление воды во внутреннем пожарном водопроводе не соответствует норме.	(ППР РФ п.55)	До 01.10.2020 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР Советского и Новоторъяльского муниципальных районов капитан внутренней службы «26» июня 2020 г.



Д.А. Сафаров

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" " 2020 г.