



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Марий Эл
Прокуратура Советского района
Советский районный прокуратурыжо

Заведующей МДОУ детский сад
«Малыш» п. Солнечный Советского
района

Карнацкой Л.А.

ул.Свободы, 5, п.Советский, РМЭ, 425400

05.12.2018 № 06-03-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях, по результатам которой в деятельности МДОУ детский сад «Малыш» п. Солнечный Советского района выявлен ряд нарушений.

В силу ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 1 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в образовательной организации допускаются нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ).

Согласно п. 42 (в) ППР в РФ запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В нарушение п. 42 (в) ППР в РФ в образовательной организации:

- в помещении для мойки посуды разновозрастной группы эксплуатируется светильник со снятым плафоном,
- на 2 этаже в помещении для мойки посуды эксплуатируется светильник со снятым плафоном.

Несоблюдение требований законодательства в сфере пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья детей, их безопасности, что является недопустимым.

Вышеизложенное свидетельствует об игнорировании требований федерального законодательства, о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей со стороны старшего воспитателя Ширшовой Е.Н., отсутствии должного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района и принять оперативные меры к устранению нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующих, и недопущению впредь.
2. Заблаговременно проинформировать прокуратуру района о времени и месте рассмотрения представления.
3. С целью предупреждения подобных нарушений усилить контроль за подчиненными работниками.
4. Предлагаю рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности старшего воспитателя Ширшовой Е.Н., не обеспечившей соблюдение требований законодательства.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Советского района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции

Н.В. Бахтин