МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38а,
тел. (8362) 69-02-25, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari - el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СОВЕТСКОГО И НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Первомайская, д. 50.
424430, Республика Марий Эл, Новоторъяльский район, п. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д.7, тел/факс (83636) 9 17 74

п. Советский
(место составления акта)

«11» марта 2021 года 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, ~~индивидуального предпринимателя~~

№ 29

В период с «04» марта 2021 года по «11» марта 2021 года по адресу: юридический адрес: 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Свободы, д.15Б; место нахождение объекта: 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Свободы, д.15Б.
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения о проведении *плановой* выездной проверки Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации детский сад № 2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл (далее МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский, Республики Марий Эл) от «20» февраля 2021 года №29/ПБ, вынесенного Ибраевым Владимиром Сергеевичем – Главным государственным инспектором Советского и Новоторъяльского муниципальных районов по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ

была проведена *плановая выездная* проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский, Республики Марий Эл.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Здание МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл (фактический адрес), расположенное по адресу: 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Свободы, д.15Б.															
“	04	”	марта	2021	г. с	10	час.	15	мин. до	11	час.	15	мин. Продолжительность	60
“	05	”	марта	2021	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	60
“	09	”	марта	2021	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	60
“	10	”	марта	2021	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	60
“	11	”	марта	2021	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (5 часов).

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Советского и Новоторъяльского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующая МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл Павлова Надежда Ивановна уведомлена о начале проведения *плановой выездной* проверки 20 февраля 2021 г. посредством направления на электронную почту заверенной копии распоряжения о проведении *плановой* выездной проверки МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл от «20» февраля 2021 года № 29/ПБ, вынесенного Ибраевым Владимиром Сергеевичем – Главным государственным инспектором Советского и Новоторъяльского муниципальных районов по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы, и предъявления служебного удостоверения: Тиковенко О.В. – государственного инспектора Советского и Новоторъяльского муниципальных районов по пожарному надзору – дознавателя ОНД и ПР Советского и Новоторъяльского муниципальных районов.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):

Заведующая МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл

Павлова Надежда Ивановна _____ 10 час. 15 мин 04.03.2021 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется)) (подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Тиковенко Ольга Васильевна – государственный инспектор Советского и Новоторъяльского муниципальных районов по пожарному надзору – дознаватель ОНД и ПР Советского и Новоторъяльского муниципальных районов.

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл Павлова Надежда Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Функциональное назначение объекта – общеобразовательная деятельность.

МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл представляет собой двухэтажное здание с подвалом. Общая развернутая площадь здания – 1669,4 м^2. По функциональной пожарной опасности – Ф 1.1 в соответствии со ст.32 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Конструктивное решение здания следующее: фундаменты – бутовые ленточные; наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – металлическая на деревянной обрешетке.

Здание отвечает III степени огнестойкости по ст. 30, 87 п.2 табл. 21 приложения к ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Планировочное решение здания представляет собой набор групповых ячеек, административных, бытовых и спальных помещений, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие непосредственно к эвакуационным выходам.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 1 км.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за пожарную безопасность назначены приказом заведующей № 132 от 09.09.2020 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности. На объекте создана добровольная пожарная дружина, где задействован обслуживающий персонал (Приказ заведующей № 134 от 09.09.2020 г. «О создании добровольной пожарной дружины»)

Приказом заведующей «Об организации обучения мерам пожарной безопасности» определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения.

В соответствии с Приказом МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (удостоверение №53 от 14 декабря 2020 г. на заведующую Павлову Н.И.).

Приказом заведующей № 12/1 от 11.01.2021 г. ответственность за техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты возложена на старшего воспитателя Виногорову Т.Д.. Инструкции по эксплуатации этих систем находятся у контрольно-приемных пультов АПС в помещении охраны на первом этаже и в кабинете заведующей.

Проводятся тренировки по быстрой эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 87 человек. Проведена контрольная отработка действий при эвакуации на случай возникновения пожара.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Для внутреннего пожаротушения в здании имеются первичные средства пожаротушения.

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов сельской водопроводной сети, к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание укомплектовано исправными первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, есть указатели о местах их хранения (9 шт.).

Здание оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления о пожаре. Сообщение о месте возникновения пожара, имеющейся автоматической пожарной сигнализации передается на приемно-контрольное устройство С2000-БКИ, установленное в помещении охраны на 1 этаже;

Здание оборудовано системой мониторинга автоматической пожарной сигнализации, которое выведено в подразделение 46-ПСЧ. Заключен договор №ТО158/21 от 12.01.2021 г. с ООО «Медис» на обслуживание системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

В ходе мероприятия по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл по адресу: 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Свободы, д.15Б, нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

~~При проведении проверки выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля~~:

_____

(с указанием реквизитов выданных предписаний)
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям~~ (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой проверки от 20.02.2021 года № 29/ПБ.
2. Бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю и акт эвакуации.
3. Проверочный лист, применяемый при осуществлении федерального государственного надзора.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Дознаватель ОНД и ПР Советского и
Новоторъяльского муниципальных районов
ст.лейтенант внутренней службы О.В.Тиковенко
«11» марта 2021 г.

Государственный инспектор Советского и Новоторъяльского муниципальных районов по пожарному надзору
М.П.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Заведующая МБДОО детский сад №2 «Кораблик» п. Советский Республики Марий Эл Павлова Надежда Ивановна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"11" марта 2021 г. _____
(подпись)

Замечания, объяснения по содержанию акта:
замечаний нет. 11.03.2021 г.

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:
«____» _____ 2021 г. _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

«_____»

Начальник ОНД и ПР Советского и
Новоторъяльского муниципального района
по пожарному надзору
подполковник вн. службы
_____В.С. Ибраев

«____» _____ 2021 г.