



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38а,
тел. (8362) 69-02-25, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СОВЕТСКОГО И НОВОТОРЬЯЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Первомайская, д. 50, тел/факс (883638) 94974
424430, Республика Марий Эл, Новоторьяльский район, п. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 7, тел/факс (83636) 9 27 74

п. Советский
(место составления акта)

«31» января 2020 года 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 3

В период с «17» января 2020 г. по «31» января 2020 года по адресу: юридический адрес: 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Пушкина, д.43; место нахождения объекта: 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Пушкина, д.43.

(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения о проведении плановой выездной проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №3 «Теремок» комбинированного вида п. Советский Республики Марий Эл (далее МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ) от «13» января 2020 года №3, вынесенного Ибраевым Владимиром Сергеевичем - главным государственным инспектором Советского и Новоторьяльского муниципальных районов по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(полное/сокращенное, выделение)

юридического лица – МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Здание МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ (фактический адрес), расположенные по адресу: с п. Советский, ул. Пушкина, д.43.

“ 17 ”	января	2020	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин. Продолжительность	60
“ 20 ”	января	2020	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. Продолжительность	60
“ 21 ”	января	2020	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин. Продолжительность	60
“ 22 ”	января	2020	г. с	13	час.	00	мин. до	14	час.	00	мин. Продолжительность	60
“ 23 ”	января	2020	г. с	15	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин. Продолжительность	60
“ 24 ”	января	2020	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин. Продолжительность	60
“ 27 ”	января	2020	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. Продолжительность	60
“ 28 ”	января	2020	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин. Продолжительность	60

“ 29 ”	января	2020	г. с 09 час. 00	мин. до 10 час. 00	мин. Продолжительность	60
“ 30 ”	января	2020	г. с 10 час. 00	мин. до 11 час. 00	мин. Продолжительность	60
“ 31 ”	января	2020	г. с 10 час. 00	мин. до 11 час. 00	мин. Продолжительность	60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней (11 часов).

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Советского и Новоторьяльского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующая МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ, Рыбакова Светлана Анатольевна уведомила о начале проведения плановой выездной проверки 13 января 2020 г. посредством вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ от «13» января 2020 года № 3, вышесенного Ибраевым Владимиром Сергеевичем - главным государственным инспектором Советского и Новоторьяльского муниципальных районов по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы, и предъявления служебного удостоверения: Сафарова Д.А. – государственного инспектора Советского и Новоторьяльского муниципальных районов по пожарному надзору – старшего дознавателя ОНД и ПР.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):

Заведующая МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ

Рыбакова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

09 час. 00 мин 17.01.2020 г.

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Сафаров Дмитрий Алишерович – государственный инспектор Советского и Новоторьяльского муниципальных районов по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР Советского и Новоторьяльского муниципальных районов.

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ Рыбакова Светлана Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Функциональное назначение объекта – дошкольная общеобразовательная деятельность.

Здание детского сада представляет собой двухэтажное здание с подвалом.

Площадь застройки здания - 1541м². По функциональной пожарной опасности – Ф 1.1 в соответствии со ст.32 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Отопление - центральное, вентиляция - естественная, электроснабжение – без средств пожаровзрывозащиты от подстанции электроучастка.

Конструктивное решение здания следующее:

фундаменты – железобетонные, ленточные;

наружные и внутренние стены - кирпичные;

перекрытия – железобетонные плиты;

кровля – мягкая плоская с двухслойной системой теплоизоляции.

Здание отвечает III степени огнестойкости по ст. 30, 87 п.2 табл. 21 приложения к ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Планировочное решение здания представляет собой набор административных, бытовых и спальных помещений, ведущие к лестничным клеткам, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие непосредственно к эвакуационным выходам.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 1 км.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за пожарную безопасность назначены приказом заведующей № 53/18 от 02.09.2019 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность на 2019-2020 учебный год».

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Имеются инструкции о мерах пожарной безопасности.

Приказом заведующей «Об организации обучения мерам пожарной безопасности» определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения.

Приказом заведующей №53/19 от 02 сентября 2019 года создана пожарно-техническая комиссия»

В соответствии с Приказом МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (удостоверение № 46 от 19 марта 2019 года на ответственную за ПБ Орлову Нину Витальевну).

Приказом заведующей №53/18 от 02 сентября 2019 ответственность за техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты возложена на завхоза Орлову Нину Витальевну. Инструкции по эксплуатации этих систем находятся у контрольно-приемных пультов АПС в коридоре.

Проводятся тренировки по быстрой эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 24 человека. Проведена контрольная отработка действий при эвакуации на случай возникновения пожара.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов поселковой водопроводной сети, к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей. Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов, которые размещены в специальных шкафах, оборудованные пожарным инвентарем. Испытания проводятся МРО ВДПО от 19 декабря 2019 года.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание укомплектовано исправными первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, есть указатели о местах их хранения (_ шт.).

Здание оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления о пожаре. Сообщение о месте возникновения пожара, имеющейся автоматической пожарной сигнализации передается на приемно-контрольное устройство, установленное в коридоре. Договор на обслуживание и ремонт заключен с МРО ВДПО контракт № 22 от 20 декабря 2019 года.

здание оборудовано системой мониторинга автоматической пожарной сигнализации, которое выведено в подразделение 46-ПСЧ. Заключен договор №ТО 145/20 с ООО «Медис» на обслуживание системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

В ходе мероприятия по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещении МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ по адресу: 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Пушкина, д.43, нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

~~При проведении проверки выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:~~

~~(с указанием реквизитов выданных предписаний)
(с указанием характера нарушений, их даты/времени выявления)~~

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием подзаконных (нормативных) правовых актов);~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение о проведении плановой проверки от 13.01.2020 года № 3.
2. Бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю и акт эвакуации.
3. Проверочный лист, применяемый при осуществлении федерального государственного надзора.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель ОНД и ПР Советского и Новоторьяльского муниципальных районов старший лейтенант внутренней службы Д.А. Сафаров
«31» января 2020 г.



«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Заведующая МДОУ д/с «Теремок» комбинированного вида п. Советский РМЭ Рыбакова Светлана Анатольевна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» января 2020 г. (подпись)

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Замечаний нет ✓ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« » 2020 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

« » 2020 г.

Начальник ОНД и ПР Советского и
Новоторьяльского муниципального района
по пожарному надзору подполковник вн. службы
В.С. Ибраев

« » 2020 г.