

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. руководителя ГКУ РМЭ «Центр
соцподдержки в Советском районе»
С.В. Царегородцева
« 13 » апрт 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ
«Ронгинская средняя
общеобразовательная школа»
Шабалина Н.М.
« 13 » апрт 2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 82/2019

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта 425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д. 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4774 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1979, последнего капитального ремонта: 1999 (крыша, система отопления)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование): полное- Муниципальное общеобразовательное учреждение « Ронгинская средняя общеобразовательная школа», краткое- МОУ « Ронгинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отраслевой орган местной администрации «Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425400, пгт. Советский, ул. Советская, дом 34.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): вместимость -624 ; посещаемость -188
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- да

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. руководителя ГКУ РМЭ «Центр
соцподдержки в Советском районе»
_____/С.В. Царегородцева/
« ____ » _____ 2019 г.

Директор МОУ
«Ронгинская средняя
общеобразовательная школа»
_____/ Шабалина Н.М./
« ____ » _____ 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д. 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4774 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1979, последнего капитального ремонта: 1999 (крыша, система отопления)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование): полное- Муниципальное общеобразовательное учреждение « Ронгинская средняя общеобразовательная школа», краткое- МОУ « Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отраслевой орган местной администрации «Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425400, пгт. Советский, ул. Советская, дом 34.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): вместимость -624 ; посещаемость -188

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) _____

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус – 90 м., маршрутных автобусов нет

3.2.2. время движения (пешком): 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса -2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет): да

3.2.4. перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, тактильная, визуальная): нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

- - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программы адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения: не определен

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Советский муниципальный район Республики Марий Эл» - не требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.4.6. Другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Республика Марий Эл.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 2019 г.

2. Акта обследования объекта: № от «__» _____ 2019 г.

3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от

«__» _____ 20__ г.

АНКЕТА

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта 425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д. 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4774 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1979, последнего капитального ремонта: 1999 (крыша, система отопления)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование): полное- Муниципальное общеобразовательное учреждение « Ронгинская средняя общеобразовательная школа», краткое- МОУ « Ронгинская средняя общеобразовательная школа»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отраслевой орган местной администрации «Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425400, пгт. Советский, ул. Советская, дом 34.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое _____ образование _____)
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____): вместимость -624 ; посещаемость -188)
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) _____

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус – 90 м., маршрутных автобусов нет

3.2.2. время движения (пешком): 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса -2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет): да

3.2.4. перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, тактильная, визуальная): нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт,

8		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
---	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

Муниципальное образование
«Советский муниципальный район»
Республики Марий Эл

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д. 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4774 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1979, последнего капитального ремонта: 1999 (крыша, система отопления)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование- согласно Уставу, краткое наименование): полное- Муниципальное общеобразовательное учреждение « Ронгинская средняя общеобразовательная школа», краткое- МОУ « Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отраслевой орган местной администрации «Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 425400, пгт. Советский, ул. Советская, дом 34.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____
образование

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети с 6 лет 6 месяцев до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____): вместимость -624 ; посещаемость -188)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) _____
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус – 90 м., маршрутных автобусов нет

3.2.2. время движения (пешком): 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса -2-3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет): да

3.2.4. перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, тактильная, визуальная): нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	А	1 - 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	А, В	1, 4 - 6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	А, В	7 - 9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	А, В	10 - 12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	=

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программы адаптации объектов и обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения: не определен

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Советский муниципальный район Республики Марий Эл»: не требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется

4.4.6. Другое.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Республика Марий Эл.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Глазырин А.Г.	первый заместитель главы администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	
---------------	---	--

Заместитель председателя комиссии:

Пьянкова И.И.	заместитель главы администрации муниципального образования «Советский муниципальный район» по социальным вопросам	
---------------	---	--

Секретарь комиссии (по согласованию):

Астраханцева Т.В.	главный специалист Государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Советском районе Республики Марий Эл»	
-------------------	---	--

Члены комиссии:

Царегородцева С.В.	И.о. руководителя Государственного казенного учреждения Республики Марий Эл «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Советском районе Республики Марий Эл»	
Кудрявцева Н.Н.	Руководитель отдела архитектуры, строительства, ГО и ЧС и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	
Иванова Н.М.	Руководитель отраслевого органа местной администрации «Отдел образования	

	и по делам молодежи администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	
Куршакова Т.И.	Руководитель отраслевого органа местной администрации «Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Советский муниципальный район»	
Зыков Д.В.	Председатель общественной организации инвалидов муниципального образования «Советский муниципальный район» (по соглашению)	
Шабалина Н.М.	Директор МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»	

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.
(протокол N ____) Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Отсутствуют элементы информации об объекте при входе на территорию.	К, О, С, Г, У	Установление элементов информации об объекте.	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Ширина пути 2,6м. и более (д.б. не менее 1,8м.) - соответствует; бордюры по краям пешеходных путей - 0,08м. (д.б. высота не менее 0,05м.)- соответствует. Тактильная плитка на путях движения по территории отсутствует.	К, О, С, Г, У	Установка тактильной плитки на путях движения.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-				-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДУ	-	1	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	А	1	<p>Ширина марша лестницы 5,7м. (д.б. не менее 1,35м.) - соответствует. Высота подъёма ступеней разного уровня - от 0,15м. до 0,16м. (д.б. не более 0,15м.)- в основном соответствует.</p> <p>Ширина проступи ступеней от 0,31м. до 0,33м. (д.б. не менее 0,3м.) - соответствует.</p> <p>Есть поручни с двух сторон лестничного марша на разных уровнях высоты - от 0,9м. до 1,0м., дополнительные разделительные поручни отсутствуют (при перепаде высот более 0,45м. д.б. установлены поручни с двух сторон лестничного марша и дополнительные разделительные поручни при ширине марша более 2,5м. на высоте 0,7м. и 0,9м.) - не соответствует. Краевые ступени лестничного марша не выделены жёлтым цветом. В начале лестничного марша отсутствует кнопка вызова персонала для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения.</p>	К, О, С, Г, У	<p>Установить поручни с двух сторон лестничного марша и дополнительные разделительные поручни в соответствии с требованиями. Выделить краевые ступени лестничного марша контрастным цветом. Установить кнопку вызова для МГН.</p>	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Лестница не продублирована пандусом (при наличии лестницы необходимо её дублирование пандусом, ширина пандуса д.б. не менее 1,0м. при одностороннем движении, при перепаде высот более 0,45м. д.б. установлены	К	Устройство пандуса с поручнями в соответствии с требованиями.	Капитальный ремонт

					поручни с двух сторон на высоте 0,7м. и 0,9м.).			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	А	1, 2	Глубина площадки 2,75м. при открывании двери «к себе» (д.б. не менее 1,5м.)- соответствует. Ширина площадки более 10,0м.(д.б. не менее 1,5м.)- соответствует.	К, О, С, Г, У	-	Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	А	1, 2, 3, 4	Всего один главный вход в здание. Ширина дверного проёма на входе при открытии 2-ух створок 1,53м., при переходе через тамбур ширина дверного проёма также 1,53м. (д.б. не менее 0,9м.) – соответствует. Высота порогов от 0,05м. до 0,07м. (д.б. не более 0,025м.) – не соответствует. Отсутствуют легкоуправляемые ручки.	К, О, С, Г, У	Установление легкоуправляемых дверных ручек, приведение в соответствие требованиям порогов.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	3	Глубина тамбура 1,63м. (д.б. не менее 1,8м.) – не соответствует. Ширина тамбура 5,7м. (д.б. не менее 2,2м.) - соответствует.	К, О, С, Г, У	Увеличить глубину тамбура не предоставляется возможным.	Технические решения невозможны - альтернативная форма обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	А	1 - 4	Капитальный ремонт, текущий ремонт, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А, В	4, 5	Ширина коридоров от 1,65м. до 2,5м. и более (д.б. не менее 1,5м.) - соответствует. Пространство перед дверью при открывании двери «к себе» соответствует – 1,63м. на 2м. и более (д.б. глубина не менее 1,5м. и ширина не менее 1,5м.). Отсутствует тактильная плитка на путях движения.	К, О, С, Г, У	Устройство тактильной плитки на путях движения.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	А, В	6	Ширина марша всех лестниц соответствует требованиям - от 1,35м. до 2,74м. (д.б. не менее 1,35м.). Ширина проступи всех ступеней от 0,3м. до 0,31м. (д.б. не менее 0,3м.) – соответствует. Высота подъёма ступеней 0,13м. (д.б. не более 0,15м.) - соответствует. Не на всех лестничных маршах присутствуют поручни, либо только с одной стороны на высоте от 0,93м. до 1,0м. (поручни д.б. с двух сторон лестничного марша на высоте 0,7м. и 0,9м.) - не соответствует. Завершающие части поручней не соответствуют (д.б. длиннее на 0,3м.). Краевые ступени лестничных маршей не выделены жёлтым цветом.	К, О, С, Г, У	Приведение поручней в соответствие требованиям, краевые ступени лестничных маршей выделить жёлтым цветом.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствуют пандусы либо подъёмники на 2 этаж здания	К, О, С, Г,	Установление пандусов либо подъёмников для доступа на 2	Капитальный ремонт

						У	этаж здания в соответствии требованиями	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	А, В	5	Отсутствуют легкоуправляемые ручки. Ширина дверных проёмов на лестничные площадки в две створки от 1,3м. до 1,6м. (д.б. не менее 0,9м.)- соответствует. Высота порогов от 0,025м. до 0,04м. (д.б. не более 0,025м.)- соответствует частично. Имеются двери со стеклом, яркие контрастные маркировки на стекле (жёлтый круг) отсутствуют (д.б. высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., расположенный на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. от поверхности пути).	К, О, С, Г, У	Установление легкоуправляемых дверных ручек. Приведение порогов в соответствие требованиям. На стеклянных дверях обозначить яркие контрастные маркировки в соответствии требованиям.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	А, В	1, 6	Путей эвакуации всего 10, в т.ч. 1 из них главный вход в здание. Ширина не всех дверных проёмов эвакуационных путей соответствует требованиям, есть двери шириной от 0,78м. до 0,98м., двухстворчатые две двери – 1,8м. (д.б. не менее 0,9м., при нахождении в здании не более 15 человек, и не менее 1,2м. в остальных случаях). Высота порогов соответствует требованиям частично – от 0,02м. до 0,04м. (д. отсутствовать, либо д.б. не более 0,025м.). Ширина коридоров эвакуационных путей от 1,55м. до 1,8м. (д.б. не менее 1,5м.) - соответствует.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям дверных проёмов и порогов.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	А, В	1, 4 - 6	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	А, В	7	<p>Ширина дверных проёмов от 0,8м. до 0,9м. (д.б. не менее 0,9м.) – соответствует частично.</p> <p>Высота порогов от 0,015м. до 0,055м. (д.б. не более 0,025м. либо отсутствовать) – соответствует частично.</p> <p>Отсутствуют легкоуправляемые дверные ручки. Свободное пространство 1,5м. на 1,7м. и более (д.б. не менее 0,9м. на 1,5м. около столов, либо других мест обслуживания) - соответствует.</p> <p>Высота столов над уровнем пола от 0,71м. до 0,76м. (д.б. не более 0,8м.) - соответствует.</p>	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям дверных проёмов и порогов, установление легкоуправляемых дверных ручек	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А, В	8, 9	<p>Есть актовый зал. Два входа в зал. Ширина дверных проёмов в две створки 1,36м. (д.б. не менее 0,9м.) - соответствует. Высота порогов 0,02м. (д.б. не более 0,025м.) – соответствует. Ширина свободной площадки перед эстрадой более 5,0м. (д.б. не менее 1,8м.) - соответствует.</p> <p>Ширина проходов к эстраде соответствует (д.б. не менее 0,9м.).</p> <p>Есть спортивный зал. Ширина дверных проёмов 1,36м. (д.б. не менее 0,9м.) - соответствует. Высота порогов 0,05м. (д.б. не</p>	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям порогов в спортивном зале.	Текущий ремонт

					более 0,025м.) - не соответствует.			
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	А, В	7 - 9	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	А, В	11, 12	Туалетная комната на 1-ом этаже не оборудована для маломобильных групп населения. Туалетная комната на 2-м этаже здания временно не доступна	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие в полном объеме возможно только после реконструкции здания.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	А	10	Бытовая комната не оборудована для маломобильных групп населения.	К, О, С, Г, У	Приведение в соответствие требованиям.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	А, В	10 - 12	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа»

425416, РМЭ, Советский район, с. Ронга, ул. Советская, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют, за исключением знаков, предусмотренных противопожарным законодательством и общей информации об учреждении	К, О, С, Г, У	Установка визуальных средств информирования	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	Г	Установка акустических средств информирования	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют	С	Установка тактильных средств информирования	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

