

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### о возбуждении дела об административном правонарушении

п. Советский

«14» марта 2017 года

Заместитель прокурора Советского района юрист 1 класса Сафонов Ф.С., рассмотрев материал проверки соблюдения требований законодательства об эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей в муниципальном общеобразовательном учреждении «Вятская средняя общеобразовательная школа»

#### установил:

28.02.2017 прокуратурой Советского района на основании поручения прокуратуры Республики Марий Эл проведена проверка исполнения требований законодательства об эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей в муниципальном общеобразовательном учреждении «Вятская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа»), осуществляющую деятельность по адресу: Республика Марий Эл, с. Вятское, ул. Дружбы, д. 7

МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» (ОГРН 10212012550597, ИНН 1213003181), являясь юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Марий Эл, в соответствии с уставными целями осуществляет образовательную деятельность.

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О теплоснабжении» (далее – ФЗ № 190-ФЗ) одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются: обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 20 ФЗ № 190-ФЗ проверке готовности к отопительному периоду подлежат: потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Приказом Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, которые устанавливают требования по технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в том числе систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок).

Пунктом 2.2.2 Правил для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок руководитель организации назначает ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя из числа управленческого

персонала или специалистов, со специальным теплоэнергетическим образованием, после проверки знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций.

Согласно п. 2.2.4 Правил предусмотрено, руководитель организации может назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений.

Если такие лица не назначены, то ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок структурных подразделений, независимо от их территориального расположения, несет ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации.

Пунктом 2.3.1 Правил предусмотрено, что эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется подготовленным персоналом. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.

Пунктом 2.3.3. Правил установлено, что персонал организации до допуска к самостоятельной работе или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией тепловых энергоустановок, а также при перерыве в работе по специальности свыше 6-ти месяцев, проходит подготовку по новой должности.

Пунктом 2.3.15 Правил очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - не реже 1 раза в год.

Согласно п. 2.3.16 Правил время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой последней проверки знаний. Если срок проверки знаний истекает во время отпуска или болезни работника, допускается продление этого срока на 1 месяц со дня выхода на работу. Решение о продлении срока действия удостоверения специально не оформляется.

Проведенной проверкой установлено, что директор МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Мусина А.Ю. назначена на должность с 23.05.2006 на основании распоряжения Главы администрации Советского муниципального района от 23.05.2006 № 107-р.

Мусина А.Ю. являясь директором МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа», ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в нарушение п. 2.2.2 Правил для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок назначила ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации - завхоза Афанасьева Г.П. без специального теплоэнергетического образованием, и в отсутствие проверки знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций.

В нарушение п. 2.3.3 Правил директор МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Мусина А.Ю. не прошла соответствующую подготовку и обучение. Завхоза МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Афанасьева Г.П. на обучение и проверку знаний не направляла.

Также в нарушение п. 2.3.15 директор МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Мусина А.Ю. не прошла очередную проверку знаний. Завхоза МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Афанасьева Г.П. на проверку знаний не направляла.

Вышеуказанные нарушения подтверждаются справкой о проверке, объяснением, а также другими материалами проверки.

Статьей 9.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность должностных лиц за нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей.

В соответствии с ч.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Директором МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» является Мусина Алевтина Юрьевна.

Таким образом, директор МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Мусина А.Ю. отвечает за работу указанного Учреждения, в том числе, за выполнение требований правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей.

Совершенное административное правонарушение в области эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей в МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» создает угрозу безопасности жизни и здоровью работников Учреждения, а также несовершеннолетних детей.

Вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей директором МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Мусиной А.Ю. были допущены вышеуказанные нарушения.

Мусина А.Ю., обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа», допустила нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003 хотя имела реальную возможность на их устранение.

Из объяснения директора МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» от 14.03.2017 следует (объяснение прилагается).

Таким образом, в действиях директора МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Мусиной А.Ю. усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст.ст. 28.1, 28.4 КоАП РФ,

**постановил:**

Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации топливно- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей), в отношении директора МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа» Мусиной Алевтины Юрьевны, 09.10.1961 г.р., паспорт серии 8806 номер 840894, выдан ОВД Советского района Республики Марий Эл от 01.11.2006, проживающей по адресу: РМЭ, Советский район, с. Вятское, ул. Молодежная, д. 36 кв. 28, владеющей русским языком, не имеющей на иждивении малолетних детей, имеющей среднемесячный доход 39 000 рублей, сведений о привлечении к административной ответственности за совершение аналогичного административного правонарушения не имеется.

На основании ст.23.30 КоАП РФ материал подлежит рассмотрению в Марийском территориальном отделе Приволжского управления Ростехнадзора.

Заместитель прокурора Советского района  
юрист 1 класса




Ф.С. Сафонов

Г.Б. Глазырина, тел 8 (83638) 94757

В соответствии со ст.25.1 КоАП РФ разъясняю, что лицо, привлекаемое к ответственности, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, привлекаемого к административной ответственности. В отсутствие данного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении разбирательства.

С постановлением ознакомлена, права, и обязанности мне разъяснены, копию постановления о возбуждении дела об административном правонарушении получила.

«14» марта 2017 года

 / Мусина А.Ю./