



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu\_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д.38,  
тел. (8362) 690225,693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВЕТСКОГО И НОВОТОРЬЯЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  
425400, Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский, ул. Первомайская, д.50,  
тел/факс (883638) 9-49-74

**ПРЕДПИСАНИЕ № 61/1/1-1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вятская средняя общеобразовательная школа» с. Вятское Советского района Республики Марий Эл

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в лице директора Мусиной Алевтины Юрьевны

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой, выездной* проверки Муниципального общеобразовательного учреждения «Вятская средняя общеобразовательная школа» с. Вятское Советского района Республики Марий Эл от 30 апреля 2015 года № 61, вынесенного Липатниковым Алексеем Валентиновичем – начальником ОНД Советского и Новоторьяльского муниципальных районов - Главным государственным инспектором Советского и Новоторьяльского муниципальных районов по пожарному надзору, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период с: 12.05.2015 г. по 18.05.2015 г. проведена проверка: государственным инспектором ОНД Советского и Новоторьяльского муниципальных районов Республики Марий Эл по пожарному надзору майором внутренней службы Отмаховым Николаем Александровичем Муниципального общеобразовательного учреждения «Вятская средняя общеобразовательная школа» с. Вятское Советского района Республики Марий Эл, по адресу (ам): Республика Марий Эл, Советский район, с. Вятское, ул. Дружбы, 7.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**Совместно с:** Директором Муниципального общеобразовательного учреждения «Вятская средняя общеобразовательная школа» с. Вятское Советского района Республики Марий Эл Мусиной Алевтиной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	---	---	--	--



1.	Отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания МОУ «Вятская средняя общеобразовательная школа, а также акт проверки качества огнезащитной обработки	(ППР РФ п. 21)	До 01.07.2015 г.	
----	--	----------------	---------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД  
Советского и Новоторъяльского  
муниципальных районов по пожарному надзору  
майор внутренней службы Н.А.Отмахов  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



"19" мая 2015 г.

М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получил(а) Мусина Алевтина Юрьевна **Директор** Муниципального общеобразовательного учреждения «Вятская средняя общеобразовательная школа» с. Вятское Советского района Республики Марий Эл Мусина Алевтина Юрьевна  
(подпись, должность, фамилия, инициалы)

"19" мая 2015 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.