

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

« » 2021 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»

Юридический адрес:

424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121,
ИНН 1215101480, КПП 121501001.

Фактический адрес осуществления деятельности:

425000 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710009

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества
МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ,
используемых для осуществления образовательной деятельности

«26» 02

2021 г.

г. Волжск

№ 436

Мною: Камиловой Ульяной Юрьевной – заведующим санитарно-эпидемиологическим отделом - врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»

на основании: заявления директора МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ Яндимировой А.М. от 01.02.2021 г. № 126

в присутствии: директора МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ Яндимировой А.М.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ, используемых для образовательной деятельности, расположенного по фактическим адресам:

- Волжский район, д. Чодыраил, ул. Школьная, д. 2;
- Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 50;
- Волжский район, д. Петьял, ул. Школьная, д. 3;
- Волжский район, с. Новые Параты, ул. Коммунистическая, д. 102;
- Волжский район, с. Эмеково, ул. Советская, д. 8;
- Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 36

Юридический адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная д. 50

Руководитель: директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ Яндимирова Антонида Михайловна

ИНН 1211003941, ОГРН 1031205000859

Дата начала экспертизы «01» февраля 2021 г.

Дата окончания экспертизы «26» февраля 2021 г.

Экспертное заключение составляется в трех экземплярах.
Заключение действительно при наличии оригинала подписей
и печати или заверенной копии

страница 1 из 8 ЭЗ № 436 от 26.02.21

I. Экспертизой установлено:

МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом. Учреждение имеет лицензию от 01.06.2015 г. № 389 серия 12ЛО1 № 0000433 на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей. Образовательные процессы осуществляются в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20.)

1. Структурное подразделение МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ при МОУ «Большекарамасская средняя общеобразовательная школа»: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Чодыраял, ул. Школьная, д. 2.

Здание МОУ «Большекарамасская СОШ» двухэтажное, размещается на обособленном земельном участке. Участок благоустроен, имеет удобные подъездные пути. На территории МОУ «Большекарамасская СОШ» оборудована площадка в водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Для хранения верхней одежды детей предусмотрена гардеробная на 1 этаже, оборудованная скамьями и вешалками, что соответствует требованиям п.п. 3.6.1, 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для ведения дополнительной образовательной деятельности (хореография) имеется кабинет начальных классов № 37 на 2 этаже площадью 53,1 кв.м. Занятия проводятся для 2 групп наполняемостью по 8 человек.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения и поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции: пол в кабинете покрыт линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской, в туалетах и помещении для хранения уборочного инвентаря пол выложен плиткой, стены окрашены, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

Теплоснабжение здания - централизованное. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены под окнами, имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная, приточно-вытяжная.

Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Инженерное обеспечение: водоснабжение и электроснабжение здания от существующих сетей, горячее водоснабжение – электрические водонагреватели, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован через питьевые фонтанчики, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

На 2 этаже предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами, туалеты обеспечены раковинами для рук, мылом, бумажными полотенцами, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п.п. 3.4.10, 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

В помещении основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20. Окна в помещении оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполняется из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Уборка помещений проводится по окончании занятий ежедневно влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном помещении.

2. Структурное подразделение МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ при МОУ «Сотнурская средняя общеобразовательная школа»: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 50.

Здание МОУ «Сотнурская СОШ» двухэтажное, размещается на обособленном земельном участке. Участок благоустроен, имеет удобные подъездные пути. На территории МОУ «Сотнурская СОШ» оборудована площадка в водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Для хранения верхней одежды детей предусмотрена гардеробная на 1 этаже, оборудованная скамьями и вешалками, что соответствует требованиям п.п. 3.6.1, 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для ведения дополнительной образовательной деятельности (реализуемые программы: хореография, декоративно-прикладное искусство, военно-патриотический клуб «СОБР») выделены актовый зал площадью 125,3 кв.м. на 2 этаже, спортивный зал площадью 150,6 кв.м. на 1 этаже, кабинет ОБЖ площадью 52,4 кв.м.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения и поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции: пол в кабинете покрыт линолеумом, стены окрашены водоземлемой краской; в спортивном и актовом залах стены окрашены водоземлемой краской, полы – деревянные, окрашены; в туалетах пол бетонный, окрашенный, стены – на высоту 1,5 м облицованы плиткой, до потолка окрашены, в помещении для хранения уборочного инвентаря пол выложен плиткой, стены на высоту 2,0 м облицованы плиткой, до потолка окрашены, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

Теплоснабжение здания - централизованное. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены под окнами, имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная, приточно-вытяжная.

Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Инженерное обеспечение: водоснабжение и электроснабжение здания от существующих сетей, горячее водоснабжение – централизованное и имеются электрические водонагреватели, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован через питьевые фонтанчики, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В здании предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами, туалеты обеспечены раковинами для рук, мылом, электросушителями для рук, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п.п. 3.4.10, 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

В помещении основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20. Окна в помещении оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполняется из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Уборка помещений проводится по окончании занятий ежедневно влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном помещении.

3. Структурное подразделение МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ при МОУ «Петьяльская средняя общеобразовательная школа»: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Петьял, ул. Школьная, д. 3.

Здание МОУ «Петьяльская СОШ» двухэтажное, размещается на обособленном земельном участке. Участок благоустроен, имеет удобные подъездные пути. На территории МОУ «Петьяльская СОШ» оборудована площадка в водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Для хранения верхней одежды детей предусмотрена гардеробная на 1 этаже, оборудованная скамьями и вешалками, что соответствует требованиям п.п. 3.6.1, 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для ведения дополнительной образовательной деятельности (реализуемые программы: рисование и декоративно-прикладное искусство) выделены кабинет труда (поз. 23) площадью 67,4 кв.м. и помещение (поз. 12-14) площадью 16,2 кв.м. В помещениях установлены раковины с подводкой холодного водоснабжения и канализации и электроводонагреватель.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения и поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции: полы деревянные, окрашены, стены окрашены; в туалетах пол бетонный, окрашенный, стены – на высоту 1,5 м облицованы плиткой, до потолка окрашены, в помещении для хранения уборочного инвентаря пол выложен плиткой, стены на высоту 2,0 м облицованы плиткой, до потолка окрашены, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

Теплоснабжение здания - централизованное. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены под окнами, имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная, приточно-вытяжная.

Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Инженерное обеспечение: водоснабжение и электроснабжение здания от существующих сетей, горячее водоснабжение – установлены электрические водонагреватели, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован через питьевые фонтанчики, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В здании предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами, туалеты обеспечены раковинами для рук, мылом, бумажными полотенцами, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п.п. 3.4.10, 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

В помещении основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполняется из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Уборка помещений проводится по окончании занятий ежедневно влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном помещении.

4. Структурное подразделение МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ при МОУ «Большепаратская средняя

общеобразовательная школа»: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Новые Параты, ул. Коммунистическая, д. 102.

Здание МОУ «Большепаратская СОШ» трехэтажное, размещается на обособленном земельном участке. Участок благоустроен, имеет удобные подъездные пути. На территории МОУ «Большепаратская СОШ» оборудована площадка в водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Для хранения верхней одежды детей предусмотрена гардеробная на 1 этаже, оборудованная скамьями и вешалками, что соответствует требованиям п.п. 3.6.1, 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для ведения дополнительной образовательной деятельности (реализуемые программы: спортивное ориентирование, декоративно-прикладное искусство) выделены на 1 этаже спортивный зал (поз. 34) площадью 155,2 кв.м., кабинет № 4 для декоративно-прикладного искусства (поз. 8) площадью 17,3 кв.м.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения и поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции: пол в кабинете покрыт линолеумом, стены окрашены водоземлемой краской; в спортивном зале стены окрашены краской, полы – деревянные, окрашены; в туалетах пол выложен плиткой, стены на высоту 2 м облицованы плиткой, до потолка окрашены, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

При спортивном зале предусмотрены раздевалки, санузлы и душевые для мальчиков и девочек.

Теплоснабжение здания - централизованное. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены под окнами, имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная, приточно-вытяжная.

Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Инженерное обеспечение: холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение здания от существующих сетей, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован через питьевые фонтанчики, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В здании предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами, туалеты обеспечены раковинами для рук, мылом, бумажными полотенцами, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п.п. 3.4.10, 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

Для уборочного инвентаря выделены специальные шкафы.

В помещении основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20. В кабинете декоративно-прикладного искусства окна оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполняется из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Уборка помещений проводится по окончании занятий ежедневно влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном помещении.

5. Структурное подразделение МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ при МОУ «Эмековская общеобразовательная школа»: Республика Марий Эл, Волжский район, с. Эмеково, ул. Советская, д. 8.

Здание МОУ «Эмековская ООШ» двухэтажное, размещается на обособленном земельном участке. Участок благоустроен, имеет удобные подъездные пути. На территории МОУ «Эмековская ООШ» оборудована площадка в водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Для хранения верхней одежды детей предусмотрена гардеробная на 1 этаже, оборудованная скамьями и вешалками, что соответствует требованиям п.п. 3.6.1, 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для ведения дополнительной образовательной деятельности (реализуемые программы: хореография) выделен актовый зал площадью 125,3 кв.м. на 2 этаже.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения и поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции: пол в актовом зале выложен плиткой, стены окрашены водоземлюсионной краской; в туалетах для мальчиков и девочек и персонала, в помещении для хранения уборочного инвентаря пол и стены выложены плиткой, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

Теплоснабжение здания - централизованное. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены под окнами, имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная, приточно-вытяжная.

Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Инженерное обеспечение: холодное водоснабжение и электроснабжение здания от существующих сетей, горячее водоснабжение – установлен бойлер, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован через питьевые фонтанчики, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В здании предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами, туалеты обеспечены раковинами для рук, мылом, электросушителями, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п.п. 3.4.10, 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

В помещении основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено светодиодными лампами, все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполняется из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Уборка помещений проводится по окончании занятий ежедневно влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном помещении.

6. Структурное подразделение МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ при МОУ «Приволжская общеобразовательная школа»: Республика Марий Эл, Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 36.

Здание МОУ «Приволжская СОШ» отдельно стоящее, 3-хэтажное, размещается на обособленном земельном участке. Участок благоустроен, имеет удобные подъездные пути. На территории МОУ «Приволжская СОШ» оборудована площадка в водонепроницаемым покрытием для сбора отходов, размеры площадки превышают

площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Для хранения верхней одежды детей предусмотрена гардеробная, оборудованная скамьями и вешалками, что соответствует требованиям п.п. 3.6.1, 3.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для ведения дополнительной образовательной деятельности (реализуемые программы: хореография, декоративно-прикладное искусство, музей, ЮИД) выделены актовый зал на 2 этаже площадью 250, 7 кв.м. (поз. 46), кабинет декоративно-прикладного искусства площадью 34,9 кв.м. на 2 этаже (поз. 90), помещение музея площадью 32,5 кв.м. 9поз. 89), кабинет ЮИД площадью 59,9 кв.м.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения и поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции: пол в актовом зале – деревянный, окрашен, стены – окрашены; в кабинете декоративно-прикладного искусства, музея, ЮИД полы покрыты линолеумом, стены окрашены водоземельной краской; в мужском, женском туалетах, туалете для персонала полы выложены плиткой, стены облицованы на высоту 2,0 м облицованы плиткой, до потолка окрашены, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрены специальные помещения.

Кабинеты декоративно-прикладного искусства, ЮИД оборудованы раковинами для рук с подводкой воды и канализации. Теплоснабжение здания – централизованное. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены под окнами, имеют ограждающие устройства, выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Вентиляция – естественная, приточно-вытяжная.

Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого, холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Инженерное обеспечение: холодное и горячее водоснабжение и электроснабжение здания от существующих сетей, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Питьевой режим организован через питьевые фонтанчики, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В здании предусмотрены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами, туалеты обеспечены раковинами для рук, мылом, бумажными полотенцами, для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п.п. 3.4.10, 3.6.1 СП 2.4.3648-20.

В помещении основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в кабинете ЮИД – светодиодные лампы, все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. п. 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20. В помещениях декоративно-прикладного искусства, музея окна оборудованы тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника, в помещении ЮИД – подъемно-поворотные жалюзи, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполняется из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Уборка помещений проводится по окончании занятий ежедневно влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном помещении.

II. Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество МБУ ДО «Дом детского творчества» Волжского муниципального района РМЭ, расположенного по фактическим адресам: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Чодырап,

ул. Школьная, д. 2; Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, д. 50; Волжский район, д. Петъял, ул. Школьная, д. 3; Волжский район, с. Новые Параты, ул. Коммунистическая, д. 102; Волжский район, с. Эмеково, ул. Советская, д. 8; Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, д. 36, **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Исполнитель: врач по общей гигиене
(должность)

Камилова У.Ю.
(Ф.И.О.)

Капица
(подпись)

Два экземпляра экспертного заключения получил:

« » 2021 г. _____

Прочито и скреплено печатью
в кол-ве _____ стр.
Главный врач
Хатуллина Е.Ю.
2021 г.