



**Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

А/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77, факс (843) 231-17-01, E-mail: [privol@gosnadzor.ru](mailto:privol@gosnadzor.ru)

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 42-17-2018-1670  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«07» июня 2018 г.  
(дата составления)

г. Йошкар-Ола ул. Суворова 26а.  
(место составления)

Мной, заместителем руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Еленой Михайловной по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Помарская средняя общеобразовательная школа», Павловой Надежды Владимировны проживающей по адресу: РМЭ, Волжский район, с. Полмары, ул. Механизаторов, д.2.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, выразившегося в нарушении требований «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России, регистрационный № 4358 от 02.04.2003г., допущенные директором МОУ «Помарская СОШ» Павловой Надеждой Владимировной, а именно:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1. ✓	Частично нарушена тепловая изоляция на трубопроводах систем отопления проложенных в подвале, чем нарушен п. 9.3.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России, регистрационный № 4358 от 02.04.2003г.
2. ✓	В подвале (в ИТП) на запорной арматуре отсутствует нумерация, чем нарушен п. 5.2.9 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России, регистрационный № 4358 от 02.04.2003г.
3. ✓	Не пересмотрена схема теплового пункта, чем нарушен п. 2.8.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённых Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России, регистрационный № 4358 от 02.04.2003г.

В результате рассмотрения дела об административном правонарушении, в связи с имеющимися нарушениями обязательных требований в отношении директора МОУ

«Помарская СОШ» Павловой Надежды Владимировны был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении административного наказания.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

### О Б Я З Ы В А Ю

Директора МОУ «Помарская СОШ» Павлову Надежду Владимировну принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.


Информацию о принятых мерах представить в: Приволжское управление Ростехнадзора по адресу 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26А до 20.08.2018г.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок законного представления органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, влечет административную ответственность по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.


Заместитель руководителя  
(должность лица, вынесшего постановление)

  
(подпись/печать)

Е.М. Крылова  
(инициалы и фамилия)

Копию настоящего представления получила: «07» июня 2018 года.

Директор МОУ  
«Помарская СОШ»

  
(роспись в получении)

Н.В. Павлова.  
(инициалы и фамилия)

Копия настоящего постановления направлена по адресу:

\_\_\_\_\_

(указать адрес должностного лица, дату и номер заказного письма)