частное охранное предприятие_____
пост ВОХР
ведомственная охрана
✓ вахтер

4.1. наличие служебного помещения для охраны, его характеристика гардероб

4.2. часы работы охраны круглосуточно

4.3. число работников охраны в сутки 1

5. Система контроля управления доступом(СКУД)(турникет, домофон, пропускной режим)
пропускной режим

✓ имеется
отсутствует
неисправна

5.1. Наличие на посту охраны журнала обхода территории
✓ имеется
отсутствует

5.2. Наличие на посту охраны схем и порядка взаимодействия с экстренными службами
✓ имеется
отсутствует

6. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС)_____
✓ имеется в помещениях: во всех помещениях

6.1. Сигнал ОПС выведен на ПЦН на дежурную пожарную часть N 12

6.2. Устройство приемо-контрольное (наименование), место установки Фойе
стрелец - мониторинг

6.3. Блок бесперебойного питания (ББП) имеется

7. Кнопка (брелок) экстренного вызова полиции (КЭВП) на объекте
✓ имеется мобильный полицейский
отсутствует
КТС ЧОО _____
наименование ЧОО

8. Телефонная связь на посту охраны
✓ имеется
отсутствует
неисправна

9. Видеонаблюдение на территории и в помещениях здания (корпуса)
✓ имеется (кол-во видеокамер) 2.
✓ отсутствует (на момент проверки).
неисправно
2 камеры находятся на экзаменах в комнате на период ЕГЭ с 08 мая 2019г. - 05 июня 2019г.

9.1. Срок хранения видеоинформации составляет_____

10. Автоматическая пожарная сигнализация в здании (корпусе)_____
✓ имеется
отсутствует
неисправна

10.1. Наличие плана эвакуации и указателей по действиям при пожаре
✓ имеется
отсутствует

11. Капитальное ограждение территории объекта
✓ имеется
отсутствует
требуется ремонт

сетка рабица менее 1,5 м

(материал из которого изготовлено ограждение, его высота)

11.1. Число ворот для въезда автотранспорта 2

11.2. Наличие хоздвора —

12. Наличие освещения, его достаточность:

- ✓ дежурное – на территории
- ✓ дежурное - в здании

13. Объект находится в непосредственной близости от:

Администрация Карамасского сельского поселения жилые частные дома

14. Мероприятия по устранению ранее выявленных недостатков, предпринятые в 2018г.: Заменили (обл. не) двери металлическим жестью.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Заменить ограждение высотой не менее 1,5 метров по периметру.
2. Установить СКУД.
3. Видеонаблюдение хранить не менее 30 суток.
4. Заключить договор на охрану с 400

С администрацией и обслуживающим персоналом проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможном совершении террористических актов нарушении общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, имеющих преступные намерения.

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВЛЕН В _____ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

(в соответствии с количеством представителей межведомственной комиссии)

Подписи членов межведомственной комиссии:

1. _____ Ермашов М.В.
2. _____ Туранина В.В.
3. _____ Микаков В.А.
4. _____