Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Суворова ул., д. 26а, г. Йошкар-Ола, 424003, тел. (8362) 34-71-41, факс (8362) 34-71-41,
E-mail: mariel@privol.gosnadzor.ru

«26» февраля 2021 года
(дата составления акта)

г. Волжск
(место составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большекарамасская средняя общеобразовательная школа» Волжского муниципального района Республики Марий Эл.

№ 43-18-13/158/-106

В период с «11» по «26» февраля 2021 года по адресу Республика Марий Эл, Волжский район, д. Чодроял, ул. Школьная, д. 2, на основании: Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
(место проведения проверки)
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) и распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Е.М. от 05.02.2021 № РП-291-142-о «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» была проведена внеплановая выездная проверка в отношении
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (плановая,/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального общеобразовательного учреждения «Большекарамасская средняя общеобразовательная школа» (далее МОУ «Большекарамасская СОШ»), ОГРН 1031205003411, ИНН 1201003726, юридический адрес: 425023, Республика Марий Эл, Волжский район, д. Чодроял, ул. Школьная, д. 2, с целью проверки выполнения ранее выданного предписания № 43-17-13/158-280 от 30.03.2020г.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):**
(заполняется при проведении выездной проверки)
директор МОУ «Большекарамасская СОШ» Микакова Валентина Александровна 11.02.2021г., 10ч. 30 мин. О начале проверки МОУ «Большекарамасская СОШ» уведомлено 05.02.2021г., 10 ч. 00 мин _____.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Алябышев Сергей Александрович – начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республики Марий Эл, председатель комиссии;
Куренков Андрей Генадиевич - государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республики Марий Эл.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МОУ «Большекарамасская СОШ» Микакова Валентина Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Проверялось надлежащее выполнение ранее выданного предписания № 43-17-13/158-280 от 30.03.2020 г. в части выполнения пунктов с 1 по 14 срок исполнения, которых истёк, при этом установлено:

По пункту № 1 нарушение устранено. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство утверждена директором школы с указанием даты утверждения. Фото № 1

По пункту № 2 нарушение устранено. В перечне работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации указан порядок регистрации этих работ. Фото № 2

По пункту № 3 нарушение устранено. Однолинейные схемы электрических соединений пересмотрены в установленном порядке. Фото № 3.

По пункту № 4 нарушение устранено. Представлен повторный отчет по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования электроустановок после устранения замечаний по позициям 24-29 протокола № 650/19 от 25.06.2019. Фото № 4

По пункту № 5 нарушение устранено. В перечне средств защиты от поражения электрическим током указан изолированный инструмент. Фото № 5

По пункту № 6 нарушение устранено. Заведен журнал учета присвоения 1 группы по электробезопасности в соответствии требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Фото № 6

По пункту № 7 нарушение устранено. В паспорт заземляющего устройства внесена запись о результатах осмотра видимой части заземляющего устройства. Фото № 7

По пункту № 8 нарушение устранено. На автоматических выключателях ЩО выполнены надписи с указанием наименования электроприемников соответственно через них получающие питание. Фото № 8

По пункту № 9 нарушение устранено. На щитах и сборках нанесены предупреждающие знаки установленного образца. Фото № 9

По пункту № 10 нарушение устранено. На распределительном щите в столовой выполнены надписи указывающие назначение присоединения. Фото № 10

По пункту № 11 нарушение устранено. На предохранителях вводного рубильника распределительного щита столовой выполнены надписи указывающие номинальный ток плавких вставок. Фото № 11

По пункту № 12 нарушение устранено. Выполнены ремонтные работы по устранению плохого контактного соединения наконечника питающего кабеля фазы «С» основного питания в ВРУ-0,4 кВ школы. Фото № 12

По пункту № 13 нарушение устранено. Соединение трех нулевых проводников в ШР-1 0,4 кВ выполнено под отдельные болтовые соединения. Фото № 13

По пункту № 14 нарушение устранено. Оборудование ВРУ-0,4 кВ школы очищено от пыли и грязи. Фото № 14

Таким образом, МОУ «Большекарамасская СОШ» приняло меры к полному выполнению предписания Приволжского управления Ростехнадзора № 43-17-13/158-280 от 30.03.2020г., срок исполнения которых истёк, выполнено надлежаще и полностью.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не имеется:

— —

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:
1. Копия распоряжения № РП-291-142-о от 05.02.2021г.
2. Фотоматериал на 14 листах.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республики Марий Эл — подпись — Алябышев А.С.
(Должность) подпись фамилия, инициалы

Государственный инспектор отдела общепромышленного и государственного энергетического надзора по Республики Марий Эл — подпись — Куренков А.Г.
(Должность) подпись фамилия, инициалы

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МОУ «Большекарамасская СОШ»
Микакова Валентина Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » февраля 20 21 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)