

Дата размещения сведений о выездной проверке
в ФГИС ЕРКНМ: «22» ноября 2021 г.

Учетный номер проверки: 12210061000201382639



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г/о «Город Волжск» и Волжского
муниципального района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Транспортная, д. 8,
тел. (8362) 69-32-18, E-mail: volzhsk.undpr@12.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 161/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МОУ «Большепаратская СОШ»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№162 от «22» ноября 2021 года

в период с «01» декабря 2021 г. по «10» декабря 2021 г.

Инспектором ОНД и ПР г/о «Город Волжск» и Волжского муниципального района лейтенантом внут-
ренней службы Губернаторовым Е.О.

проведена плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. директора
МОУ «Большепаратская СОШ» Гордеева Валентина Федоровна, и.о. заместителя ди-
ректора по комплексной безопасности МОУ «Большепаратская СОШ» Гаврилов Юрий
Владимирович

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В кабинете информатики огнетушитель находится без подставки	п.409 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020	01.08.2022 г.	
2.	В кабинете географии расстояние от датчика автоматической пожарной сигнализации до электрического светильника менее 0.5 метра	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 г.	01.08.2022 г.	
3.	<u>В лаборантской актового зала расположены деревянные конструкции, нет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности</u>	п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020	01.08.2022 г.	
4.	В помещении музея, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками	п.35, пп.В ППР в РФ №1479 от 16.09.2020	01.08.2022 г.	
5.	В помещении музея огнетушитель находится без подставки	п.409 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020	01.08.2022 г.	
6.	В складском помещении столовой, нет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности	п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020	01.08.2022 г.	
7.	В кабинетах №35,37,38,40 нет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности	п.12 ППР в РФ №1479 от 16.09.2020	01.08.2022 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О. Губернаторов Е.О.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР г/о «Город Волжск» и Волжского муниципального района лейтенант внутренней службы Губернаторов Е.О.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.