



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОИ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл»

«24» 06 2025 г. А.Ю. Еросланова/

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121
ИНН 1215101480, КПП 121501001 Телефон +7 (8362) 55-36-40, e-mail: san_priem@mari-el.ru

Орган инспекции

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Адрес осуществления деятельности: 425006, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д.51
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710009
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества
МОУ «Карайская средняя общеобразовательная школа»
Волжского муниципального района Республики Марий Эл,
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления

«06» 06 2025 г.

г. Волжск

№ 1009

Мною: Камиловой Ульяной Юрьевной – врачом по общей гигиене санитарно-эпидемиологического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе»
на основании: заявления директора МОУ «Карайская СОШ» Волжского муниципального района Республики Марий Эл Сергеевой Л.А. от 24.03.2025 г. № 502
в присутствии: директора МОУ «Карайская СОШ» Сергеевой Л.А.
проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества МОУ «Карайская СОШ», используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, расположенного по фактическому адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32

Юридический адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32
ИНН 120003765, ОГРН 1031205001145

Для проведения экспертизы представлены:

1. копия устава МОУ «Карайская СОШ» Волжского муниципального района Республики Марий Эл;
2. копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (серия 12 № 000177169);
3. копия свидетельства о государственной регистрации права (здание школы) 12-МР № 685242 от 11.04.2012 г.
4. копия свидетельства о государственной регистрации права (земельный участок) 12-МР № 756630 от 07.12.2012 г.;
5. копия технического паспорта объекта капитального строительства (пристрой к школе);

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

6. копия акта приемки пищеблока, холодильного и технологического оборудования столовой от 10.03.2025 г.;

7. протокол испытаний № 12-01-02/00848-25 от 17.03.2025 г., выданный аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе».

Место, дата и время проведения экспертизы: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32 с «02» апреля 2025 г. 09 ч. 30 мин. по «02» апреля 2025 г. 10 ч. 45 мин.

Место, дата и время оформления экспертного заключения: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51 с «08» апреля 2025 г. 09 ч. 00 мин. по «08» апреля 2025 г. 10 ч. 10 мин.

I. Экспертизой установлено:

Оздоровительная организация с дневным пребыванием детей для обучающихся МОУ «Карайская СОШ» будет расположена по фактическому адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32. Представлены копии свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок - 12-МР № 756630 от 07.12.2012 г., на здание школы – 12-МР № 685242 от 11.04.2012 г.

МОУ «Карайская СОШ» расположено в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке площадью 32713 м², удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий.

Расстояние от здания оздоровительной организации до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. Через собственную территорию не проходят сети инженерно-технического обеспечения населенного пункта. Собственная территория по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

Площадка для сбора отходов расположена на придомовой территории, где установлены контейнеры с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20. Обеспечена доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья (оборудованы пандусы), что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Для функционирования оздоровительной организации с дневным пребыванием предусмотрен минимальный набор помещений: игровые комнаты; помещения для занятий кружков, столовая; спортзал, помещение для просушивания одежды и обуви; раздевалка для верхней одежды; туалеты; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Согласно представленному техническому паспорту под игровые комнаты и помещения для кружковых занятий будет выделено 2 помещения на 1 этаже здания (кабинет начальных классов (поз. № 17) площадью 29,3 м², кабинет начальных классов (поз. № 29,5) площадью 29,5 м²; для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий будет использоваться спортивная площадка школы.

Гардероб для верхней одежды детей оборудован вешалками с крючками для одежды, местом для хранения обуви и скамейками.

В детском оздоровительном лагере для обучающихся МОУ «Карайская СОШ» будет сформировано 2 отряда наполняемостью по 12 человек, планируется всего 24 человек. Количество отдыхающих не будет превышать гигиенические нормативы площадей помещений для отдыха и игр и составляет 2,5 м² на одного человека (при нормативе не менее 2,5 м² на одного человека), что соответствует требованиям п. 2.4.2 СП

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

2.4.3648-20, п. 172 табл. 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21). Продолжительность смены в оздоровительной организации в период летних каникул планируется 21 календарный день.

Туалетные комнаты для детей разного пола оборудованы умывальниками, для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электросушителями для рук, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов и трещин. Туалетные для детей оборудованы в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения: полы в игровых комнатах покрыты линолеумом; стены – окрашены краской. Внутренняя отделка устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5 СП 2.4.3648-20.

Здание оздоровительной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, горячая и холодная вода подается через смесители, холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные, умывальные перед обеденным залом, что соответствует требованиям п. 2.6, п. 2.9.7 СП 2.4.3648-20. Инженерное обеспечение: холодное водоснабжение, канализация и электроснабжение здания от существующих сетей, горячее водоснабжение – от электрических водонагревателей. Согласно протоколу испытаний, выданным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе» № 12-01-02/00848-25 от 17.03.2025 г., уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510605, организация обеспечена доброкачественной питьевой водой, что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту 2.3/2.4.3590-20), п. 75 главы 4 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Здание оздоровительной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. Проветривание в помещениях будет осуществляться через фрамуги, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей будет проводиться дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. Помещения пищеблока оборудованы системами принудительной вытяжной вентиляции.

Все помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение, основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными лампами, имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях

пищевых блоков - пылевлаго- непроницаемую конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.5, п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Горячее 2-хразовое питание будет организовано на базе школьной столовой МОУ «Карайская СОШ». В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: горячий цех, овощной цех, мясо-рыбный цех, моечная кухонной и столовой посуды, складские помещения, гардеробная для персонала, помещение для уборочного инвентаря. Планировка помещений и оборудование пищеблока, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В помещениях пищеблока предусмотрено оборудование, работающее на электричестве. Для продовольственного пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь и кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно представленному акту приемки пищеблока, холодильного и технологического оборудования столовой от 10.03.2025 г. оборудование находится в исправном состоянии (холодильное оборудование, плиты электрические – 6 шт., электрические водонагреватели – 3 шт., мясорубка – 3 шт., жарочный шкаф – 1 шт., мармиты – 2 шт., протирачная машина). Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Производственные столы, используемые для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Для мытья посуды ручным способом предусмотрены 5-ти секционные ванны для столовой посуды, 2-хсекционные для мытья столовой посуды. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах. Для мытья посуды используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию. Для хранения сыпучих продуктов имеется складское помещение, оборудованное стеллажами. Для хранения хлеба выделен шкаф, дверцы имеют отверстия для вентиляции. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении будет организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков и расфасованной в емкости бутилированной воды промышленного производства, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. Одноразовые стаканчики и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание детей будет осуществляться медицинским работником, находящимся в штате ГБУ РМЭ «Волжская ЦРБ».

II. Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе МОУ «Карайская СОШ» Волжского муниципального района Республики Марий Эл, расположенного по фактическому адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, д. Карай, ул. Пионерская, д. 32, **соответствуют** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

Экспертное заключение составлено в трёх экземплярах

Экспертное заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати или заверенной копии

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Жаңы
(подпись)

(подпись)

