



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1

«Пчёлка» г. Йошкар-Олы»

С. В. Климова

201 9 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 256

Республика Марий Эл
Наименование территориального
образования субъекта РФ

16 01 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Пчёлка» г. Йошкар-Олы»
- 1.2. Адрес объекта: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.34А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, 2233,3 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10087 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Пчёлка» г. Йошкар-Олы»; МБДОУ «Детский сад № 1 «Пчёлка» г. Йошкар-Олы»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424028, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, дом 34А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусы №1, 3 до остановки «Йывана-Кырля»; троллейбусы № 2, 3 до остановки «Йывана-Кырля»; маршрутные такси № 1, 22, 30, 17, 21 до остановки «Йывана-Кырля», маршрутные такси № 24, 18 до остановки «Козьмодемьянский тракт», далее следовать по пешеходной дорожке к зданию учреждения.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м, 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ВНД (К, С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, Г, С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, Г, С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ДЧ-И (О, У), ВНД (К, Г, С)

Для повышения показателей доступности требуется: центральный вход в здание привести в соответствие с нормами доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, пандусом, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания и зоны целевого назначения здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе перед пандусом объекта кнопку вызова

персонала, перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк. Организовать альтернативную форму обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
*	Все зоны и участки	текущий и капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения Государственной программы
(наименование документа: программы, плана)

Российской Федерации «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «Детский сад № 1 «Пчёлка» г. Йошкар-Ола»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для всех категорий инвалидов ДП-И(С,У,Д), ДЧ-И(Г,К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с вышестоящей организацией Управление образование администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 (одном) л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 (одном) л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 (двух) л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 (трех) л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 (одном) л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 (одном) л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы:

Ведущий специалист управления образования Аршакян Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист Николаева Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
Старший воспитатель Добрынина М. В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель заведующего по ХЧ Новосёлова Т. И.


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» 01 2019 г. (протокол № 3)
Комиссией (название). _____
