

## I. Результаты обследования

### 2. Вход (входы) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Елочка»  
424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, д.20А  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержание	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют: контрастное исполнение, тактильная полоса. Отсутствуют поручни Крыльцо не соответствует требуемым размерам (2.20*2.20)	С, О	Привести в соответствие	ТР, КР
Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	КР
Входная площадка (перед дверью)	есть			Размеры площадки не соответствуют нормативам Отсутствует тактильная информация об объекте	С, К, О, Г	Привести в соответствие	ТР, КР
Дверь (входная)	есть			Расширить дверной проём, уменьшить высоту порога	С, К, О, Г	Привести в соответствие	КР
Тамбур	есть			Размеры не соответствуют нормативам	С, К, О, Г	Приведение в соответствие	КР
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, КР

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)			КР, ТР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_