

### I. Результаты обследования

#### 2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Елочка»  
424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, д.20А  
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Размеры разворотных площадок не соответствуют нормативам; Отсутствуют: указатели направления движения- входа и выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, аудиовизуальные информационно-справочные системы, поручни	все	Привести в соответствие	КР, ТР
Лестница (внутри здания)	нет						
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Высота порога более 0,025 м. Отсутствуют фиксаторы. Отсутствуют предупреждающая тактильная разметка при входе, вывески	К, О, С	Привести в соответствие	ТР, КР

Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть			Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	С	Приобретение и установка	ТР
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, КР

## II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)			КР, ТР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 \*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_