



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Наибольшее количество «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы в летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. Очищать дымоходы от сажи не реже одного раза в месяц. Ремонт и кладку печей необходимо доверять только специалистам и организациям, получившим специальную лицензию.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Стенки печей и дымоходов не должны иметь трещин.

Все дымовые трубы и стены в местах прохождения дымовых каналов на чердаках должны быть оштукатурены и побелены, что необходимо для своевременного обнаружения не герметичности дымового канала.

Очистка дымоходов должна производиться перед началом и затем в течение отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца для отопительных печей.

Дымовые трубы для печей на дровах в зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, не препятствующими свободному выходу дыма.

Какие ошибки наиболее часто допускают граждане при устройстве и эксплуатации печного отопления?

1) Несоответствие размеров противопожарных разделок. Важно помнить, что неправильно выполненная разделка – самая частая причина пожаров по печным причинам.

2) Использование горючего утеплителя для теплоизоляции потолочного перекрытия значительно увеличивает опасность возникновения пожара. Имеют место случаи, когда для утепления потолочного перекрытия граждане используют древесный опил. Опил может воспламениться от попавших на него искр или из-за нагрева от нагретых поверхностей дымохода печи. Начавшееся тление опила со временем приводит к открытому горению.

3) Размещение во время топки печи на предтопочном листе, а также в непосредственной близости с отопительными печами горючих материалов является грубым нарушением требований пожарной безопасности и почти всегда приводит к пожару.

!!!-Запрещается:

- оставлять без присмотра печи, которые топят, а также поручать надзор за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи.

Запрещается размещать вблизи отопительных печей горючие материалы, так, например, минимальное расстояние от топочной дверки до противоположной стены, размещенных предметов (материалов) должно быть не менее 1250 мм.

ПОМНИТЕ!

**СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!**

