

1	2	3	4	5
1.	Допущен перевод установки АПС с автоматического пуска на ручной	п. 61 ПП РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»	15.04.2013	
2.	На путях эвакуации (коридор 1-го этажа, ведущий от 2-го эвакуационного выхода из группы) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (для отделки стен применяются обои)	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	15.04.2013	
3.	Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (материальный склад на улице)	п. 20 ПП РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»	15.04.2013	
4.	Двери лестничной клетки (2-й этаж) не имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 6.18 СНиП 21-01-97	15.04.2013	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Госинспектор Салыхова О.А.  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
 по пожарному надзору)  
 « 21 » 02 2013 г.



Предписание для исполнения получил:

✓  
 (подпись)  
 « 21 » 02 2013 г.

\_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu\_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38а,  
тел. (8362) 63-31-10, 64-30-56, 64-30-67, 64-73-11, факс 64-30-56, 64-30-67  
E-mail: undmari - el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова д. 107, тел. (8362) 69 02 12, 69 02 13,  
69 02 59, факс 69 02 58

**ПРЕДПИСАНИЕ № 54/1/ 28**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Светлячок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

в лице законного представителя – заведующей Гармаш Л.А.

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Светлячок», № 54/ПБ от 25.01.2013 года вынесенного Заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору городского округа «Город Йошкар-Ола» подполковником внутренней службы Лосевым А.Н., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут 04.02.2013 г.; с 14 часов 30 минут по 16 часов 10 минут 19.02.2013 г. по 21.02.2013 г. 15 часов 00 минут по 15 часов 30 минут проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД Городского округа «Город Йошкар-Ола» старшим лейтенантом внутренней службы Саяховой О.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Светлячок»

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его фактический адреса расположения всех объектов проверки )

по адресу (ам): Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 112-а

Привлечен к проведению проверки в качестве эксперта, представитель экспертной организации: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) →

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» Гармаш Л.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)