



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
С.И. Бастрakov
« 27 » ноября 2015 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ»
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121.
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемые для осуществления образовательной деятельности
(вида деятельности, работ, услуг)

« 27 » ноября 2015 г.

г. Йошкар-Ола

№ 823

Нами: Заведующим отделением гигиены детей и подростков – врачом по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» Морозовой Натальей Александровной и помощником врача отделения гигиены детей и подростков Плотниковой Ольгой Петровной.

В присутствии: Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы» Ильиной Лидии Сергеевны.

На основании заявления заведующего № 466 от 24.11.2015 года о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдаче экспертного заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы», юридический адрес: 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 12 а, тел: 8(8362) 55-44-87, ИНН 1215067896; ОГРН 1021200767125.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы», расположенного по фактическому адресу: 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 12 а.

Для проведения экспертизы представлены:

1. заявление № 466 от 24.11.2015 года о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдаче экспертного заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы»;
2. копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 12 № 001298360 от 03.07.2000 года;
3. копия свидетельства о государственной регистрации права 12-12-01/123/2007-216 от 08.07.2015 года;
4. копия свидетельства о государственной регистрации права 12-12-01/126/2007-482 от 04.08.2015 года.

Дата начала экспертизы « 24 » ноября 2015 г.

Дата окончания экспертизы « 27 » ноября 2015 г.

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати
Или копии заверенной нотариально.


Подпись эксперта

стр. 1 из 4

I. Экспертизой установлено;

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии устава (утвержден приказом управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 13.05.2015 года, согласован распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 21.05.2015 года, зарегистрирован в ИФНС России по г. Йошкар-Оле 18.06.2015 года). Учреждение имеет лицензию серия 12ЛО1 № 0000557, регистрационный № 501 от 31.08.2015 года (бессрочно), разрешает осуществление образовательной деятельности по общему образованию и дополнительному образованию. Виды деятельности: в рамках требований государственного стандарта. Количество воспитанников не превышает вместимость образовательного учреждения. При проектной мощности 280 мест, фактическая наполняемость 280 детей. Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права 12-12-01/123/2007-216 от 08.07.2015 года, здание детского сада размещается в зоне жилой застройки на обособленном земельном участке общей площадью 9251,0 м², удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий. Расстояние от здания образовательного учреждения до различных видов зданий принято в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и сельских поселений. Территория участка по периметру ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение. На земельном участке предусмотрена зона игровой территории (групповые площадки, принадлежащие каждой из 12-ти групп), физкультурная площадка и хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки, не менее 9,0 м² на одного ребенка дошкольного возраста, ограждены заборчиками. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Деревянные полы навесов оборудованы на расстоянии не менее 15,0 см. от земли. Физкультурная площадка для дошкольных групп оборудована с учетом роста - возрастных особенностей детей. Спортивное и игровое оборудование на участках надежно и устойчиво закреплено. Площадь озеленения составляет 50%. Групповые площадки для детей расположены в непосредственной близости от выхода из помещений групп. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока, вдали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и бытовых отходов на территории учреждения оборудована площадка с твердым покрытием, где установлены контейнеры с крышками, площадка расположена на расстоянии не менее 15 метров от здания, в соответствии требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13), п. 2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее по тексту СанПиН 2.4.4.3172-14). Согласно представленному контракту № 15150/029-27 на оказание услуг от 12.01.2015 года, вывоз мусора осуществляется ООО «Чистый город». Въезды и входы на участок, проезды имеют твердое покрытие. На территории хозяйственной зоны размещены места для выбивания ковровых изделий.

Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации права 12-12-01/126/2007-482 от 04.08.2015 года, учреждение расположено в 2-х этажном типовом кирпичном здании общей площадью 2093,5 м², построено по типовому проекту в 1984 году, расположено по фактическому адресу: 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 12 а. Здание ДООУ имеет компактную структуру, включает: групповые ячейки (изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе); специализированные помещения (зал для занятий музыкой и гимнастических занятий, кабинет марийского языка, кабинет учителя-логопеда); сопутствующие помещения (помещения медицинского назначения, методический кабинет, пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения для персонала.

Учреждение по фактическому адресу имеет санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности № 12.РЦ.06.000.М.000365.07.15 от 10.07.2015 года (бессрочно). Для занятий по дополнительному образованию (общеразвивающий уровень подготовки) в области естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической и художественной направленностей выделены помещения игровых групповых ячеек: 2 младшей группы № 1 «Петушок» площадью 50,7 м²; 2 младшей группы № 2 «Теремок» площадью 47,5 м²; 2 младшей группы № 3 «Пампалче» площадью 52,0 м²; средней группы № 1 «Сказка» площадью 49,7 м²; средней группы № 2 «Колобок» площадью 50,2 м²; средней группы № 3 «Земляничка» площадью 52,2 м²; средней группы № 4 «Ромашка» площадью 48,5 м²; старшей группы № 1 «Радуга» площадью 50,5 м²; старшей группы № 2 «Солнышко» площадью 46,5 м²; старшей ЗПР группы № 3 «Родничок» площадью 46,1 м²; подготовительной группы № 1 «Пчелка» площадью 48,9 м²; подготовительной группы № 2 «Белая лебедушка» площадью 48,2 м². Наполняемость групп при организации образовательного процесса от 13 до 23 человек, занятия в помещениях игровых организованы по группам и по подгруппам. Для занятий по дополнительному образованию (общеразвивающий уровень подготовки) в области художественной и социально-педагогической направленностей выделен кабинет марийского языка площадью 49,6 м² (расположен на 2 этаже здания), занятия на площади кабинета организованы по группам и по подгруппам, наполняемостью от

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати
Или копии заверенной нотариально.


Подпись эксперта

стр. 2 из 4

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевой режим организован на площадях групповых ячеек посредством кипяченой воды.

В помещениях для занятий основной системой естественного освещения является боковое освещение. Общее искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Согласно представленному договору возмездного оказания услуг № 029-43 от 12.01.2015 года, утилизация ртутьсодержащих отходов осуществляется ИП Ульдановым Е.А.

В планировочной структуре здания предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета и 2 изоляторов. Медицинский блок размещен на первом этаже в непосредственной близости от входа в здание, имеет самостоятельный вход из коридора и размещается смежно с палатой изолятора. Согласно представленному договору № 244д оказания медицинских услуг от 11.01.2011 года и дополнительному соглашению № 1 от 07.07.2015 года, заключенному с ГБУ РМЭ «Йошкар-олинская детская городская больница», медицинские услуги воспитанникам оказывают специалисты Детской поликлиники № 2.

Учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5 часового пребывания) с двумя выходными днями, из них продолжительность непрерывного бодрствования 6 часов. При рассмотрении материалов учебно-воспитательного процесса, расписание занятий составлено с учетом того, что кружки являются дополнительной нагрузкой к общему образованию: «Пеледыш», «Домисолька», «Юзо име» (волшебная игла), «Волшебная бумага», «Умелые ручки», «Чудо-тесто», «Волшебные полоски», «Туристы», «Волшебные ладошки», «Юные краеведы», «Уроки риторики», «Речесветик», коррекционно-развивающее занятие «Здоровье», коррекционно-развивающее занятие с психологом «Вместе весело шагать», «Юный эколог», «Познаю мир», «Игралочка». Занятия по дополнительному уровню подготовки проводятся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. Форма образовательной деятельности – очная. Для всех видов занятий продолжительность устанавливается 15-30 минут, продолжительность перерывов между занятиями – 10-15 минут. Обучение проводится во второй половине дня с 15.15 часов, 2-3 раза в неделю.

Всеми преподавателями пройден медицинский осмотр и обследование в установленном порядке, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация (март 2015 года), периодический медицинский осмотр согласно графику (июнь 2015 года). Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Аптечки для оказания первой медицинской помощи укомплектованы. Согласно представленному контракту № 529/029-21 на выполнение работ по дератизации от 12.01.2015 года, заключенному с АНО «Центр-СЭС Марий Эл» и акту выполненных работ № 006578 от 02.11.2015 года, в учреждении проведены мероприятия по дератизации.

II. Заключение экспертов:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Ола», расположенного по фактическому адресу: 424020, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Анциферова, д. 12 а, соответствуют требованиям:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксперты:

Заведующий отделением –
врач по общей гигиене Морозова Н.А.
Ф.И.О.


Помощник врача отделения гигиены
детей и подростков Плотникова О.П.
Ф.И.О.


(подпись эксперта)


(подпись эксперта)


Один экземпляр экспертного заключения получил:

«30» 14 2015 г.
(дата)


(Ф.И.О.)


(подпись)

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати
Или копии заверенной нотариально.


Подпись эксперта

стр. 4 из 4

Протокол и скреплено печатью
Листа эксперт
Плотникова О.П.

13 до 24 человек и индивидуально. Для занятий по дополнительному образованию (общеразвивающий уровень подготовки) в области социально-педагогической направленности выделен кабинет учителя-логопеда площадью 9,4 м² (расположен на 2 этаже здания), занятия на площади кабинета организованы по мини-подгруппам, наполняемостью до 4 человек и индивидуально.

Помещения для занятий различной направленности предусмотрены из расчета: 2,54 м² на одного занимающегося 2 младшей группы № 1 «Петушок» (при норме не менее 2,0 м²); 2,38 м² на одного занимающегося 2 младшей группы № 2 «Теремок» (при норме не менее 2,0 м²); 2,26 м² на одного занимающегося 2 младшей группы № 3 «Пампалче» (при норме не менее 2,0 м²); 2,49 м² на одного занимающегося средней группы № 1 «Сказка» (при норме не менее 2,0 м²); 2,51 м² на одного занимающегося средней группы № 2 «Колобок» (при норме не менее 2,0 м²); 2,61 м² на одного занимающегося средней группы № 3 «Земляничка» (при норме не менее 2,0 м²); 2,31 м² на одного занимающегося средней группы № 4 «Ромашка» (при норме не менее 2,0 м²); 2,53 м² на одного занимающегося старшей группы № 1 «Радуга» (при норме не менее 2,0 м²); 2,21 м² на одного занимающегося старшей группы № 2 «Солнышко» (при норме не менее 2,0 м²); 3,29 м² на одного занимающегося старшей ЗПР группы № 3 «Родничок» (при норме не менее 2,0 м²); 2,22 м² на одного занимающегося подготовительной группы № 1 «Пчелка» (при норме не менее 2,0 м²); 2,1 м² на одного занимающегося подготовительной группы № 2 «Белая лебедушка» (при норме не менее 2,0 м²); 2,07 м² на одного занимающегося в кабинете марийского языка (при норме не менее 2,0 м²); 2,35 м² на одного занимающегося в кабинете учителя-логопеда (при норме не менее 2,0 м²), в соответствии требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. В помещениях для занятий столы и стулья установлены по числу детей: 4-х местные столы используются для детей 2 младшей группы № 1 «Петушок» и 2 младшей группы № 2 «Теремок»; 2-местные столы используются для детей 2 младшей группы № 3 «Пампалче», средних, старших и подготовительных групп. Мебель комплектная (регулируется по высоте), промаркирована, подбор мебели для детей проведен с учетом возраста и роста детей, в соответствии требованиям п. 6.6. табл. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста используются в качестве дидактических пособий.

Занятия по дополнительному образованию в области физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и художественной направленностей проводятся в зале для занятий музыкой и гимнастических занятий площадью 86,8 м² (расположен на 1 этаже здания) и на спортивной площадке. Занятия и мероприятия в зале организуют по группам и по подгруппам. На площадях зала оборудованы шкафы для хранения музыкального и физкультурного инвентаря. Средняя наполняемость групп при организации образовательного процесса от 13 до 21 человек. Площадь зала для занятий музыкой и гимнастических занятий составляет 4,13 м² на одного занимающегося (при норме не менее 4,0 м²), в соответствии требованиям п. 3.4. табл. 3. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Туалетные для детей оборудованы в соответствии требованиям п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. Детские унитазы оборудованы детскими сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13. В туалетных помещениях установлены вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и шкафы для уборочного инвентаря. Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой и мылом, для мытья рук установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, в соответствии требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14. Для персонала выделен отдельный санузел. Внутренняя отделка помещений выполнена с учетом их функционального назначения, полы во всех помещениях для занятий выстланы линолеумом, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской. Материалы, используемые для внутренней отделки помещений, применяются в соответствии требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности». Окраска и фактура внутренней отделки соответствует гигиеническим требованиям, поддается текущей влажной уборке и проведению дезинфекции.

Отопление и вентиляция воздуха предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Теплоснабжение здания централизованное. Отопительные приборы в помещениях для занятий расположены в нишах под окнами, ограждены съемными решетками. Помещения для занятий и санузлы оборудованы раздельной канальной вытяжной вентиляцией с естественным побуждением. Для контроля температурного режима, помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами, в соответствии требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14. Здание детского сада оборудовано системами хозяйственно-питьевого, противопожарного, холодного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. Инженерное обеспечение: водоснабжение, канализация и электроснабжение здания от существующих городских сетей. На период отключения горячего водоснабжения, предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения. Согласно представленному протоколу лабораторных исследований воды № 2266 от 22.09.2015 года, учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой в соответствии

Экспертное заключение составляется в четырех экземплярах
Заключение действительно при наличии оригинала подписей и печати
Или копии заверенной нотариально.


Подпись эксперта

стр. 3 из 4