

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МБДОУ

«Детский сад №33 «Колосок»

М.Л. Романова

«25» января 2019 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1.88

Республика Марий Эл
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«25» января 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33 г. Йошкар-Олы «Колосок»
- 1.2. Адрес объекта: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажа, 1259 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3457,9 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального -
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 145 г. Йошкар-Олы «Сириус»; МДОУ «Детский сад №145 «Сириус»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Бульвар Победы, дом 66

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение по ул. Панфилова троллейбусом № 1, 3, 5, 6, 11, маршрутным такси № 8 (до остановки «сквер Гагарина») 20, 22, до остановки «ул. Панфилова», далее следовать по пешеходной дорожке между двумя жилыми домами к зданию учреждения.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 110 м и 180 м

3.2.2 время движения (пешком) 2-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: перепад высоты на территории ДОУ при передвижении к центральному входу в здание)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У), ВНД (С), ДЧ-И (К, О)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД (К), ДЧ-И (О, С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У), ВНД (К, С, Г), ДЧ-И (О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ВНД (К, С, Г), ДЧ-И (О)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, Г, С, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, О, Г, С, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ДП-И (У), ДЧ-И (О), ВНД (К, С, Г)

Вход в здание не соответствует нормам доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, пандусом, навесом, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для

МГН. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием, необходимо так же увеличить площадь санитарно-гигиенического помещения. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе перед объектом кнопку вызова персонала, перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк, световое оповещение, контрастная маркировка крайних ступеней, для инвалидов-колясочников организовать альтернативную форму обслуживания.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
*	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения Государственной программы

(наименование документа: программы, плана)

Российской Федерации «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «Детский сад №33 «Колосок»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для всех категорий инвалидов ДП-И (У, О, С), ДЧ-И (К, Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | |

Руководитель рабочей группы:

Ведущий специалист управления образования городского округа «Город Йошкар-Ола»

Аршакян Д.А.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист ГУК РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе Йошкар-Ола» РМЭ Николаева Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Заведующий хозяйством Александрова И.Г.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» 01 2019 г. (протокол № 3)
Комиссией (название). _____