



М Ч С РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
городского округа «Город Йошкар-Ола»

ул. Героев Сталинградской битвы, 38
г. Йошкар-Ола,

Республика Марий Эл, 424030

Телефон: 69-02-11

Единый «телефон доверия»: 69-02-63 (код-8362)

МБДОУ «Детский сад №33
г. Йошкар-Олы «Колосок»

ул. Зарубина, д. 9,
г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл

12.06.19

№ 8/4

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 89

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«12» 06 2019 года

г. Йошкар-Ола

Мною, дознавателем ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола лейтенантом
внутренней службы Баринцевой Ольгой Валерьевной

(должность, Ф.И.О. должностного лица ОНД, вынесшего определение)

в отношении заведующей детсада Александровой И.Г.

(Ф.И.О гражданина, паспортные данные, адрес места жительства, должность, Ф.И.О. должностного лица,
индивидуального предпринимателя или юридического лица, ИНН, юридический адрес)

согласно статье 29.13 КоАП РФ вносится настоящее представление о принятии мер
по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административного(ых) правонарушения(й), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Двери эвакуационных путей помещения не оборудована устройствами для самозакрывания, доводчиками и уплотнениями в притворах.	ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	Полушина Ирина Сергеевна
2	Не защищено автоматической пожарной сигнализацией помещения тамбуров главного входа и группы «Незабудка», складского помещения группы «Ландыш»,	ст. 83 ФЗ № 123; СП 5.13130.2009	Полушина Ирина Сергеевна

Допущение выявленного нарушения стало возможным вследствие ненадлежащего контроля над выполнением требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.

Должностное лицо, вносившее представление



(подпись должностного лица УНД)

М.Л.П.

Копию представления получил

(дата, подпись, Ф.И.О.)

Копия представления направлена по почте:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 33 г. Йошкар-Олы «Колосок»
МБДОУ «Детский сад № 33 «Колосок»

424006, Россия, Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола, улица Зарубина, дом 9,
тел. 8(8362)45-71-51
detskiisad33.kolosok@yandex.ru

«Йошкар-Оласе 33-шо №-ан «Парча» йочасад»
муниципал бюджет
школ деч ончычсо туныктымo тӧнеж

«33-шо №-ан «Парча» йочасад» МБШДОТТ

424006, Россий, Марий Эл Республик,
Йошкар-Ола, Зарубин урем, 9-ше пӧрт,
тел. 8(8362)45-71-51
detskiisad33.kolosok@yandex.ru

Исх. № 34

от 27.06. 201

Дознавателю ОНД и ПР ГО «Город
Йошкар-Ола»

лейтенанту внутренней службы

Баринцева О.В..

Заведующего МБДОУ «Детский сад
№ 33 «Колосок»

Полушиной И.С.

В ответ на представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения № б/н от
18.06.2019 г., довожу до Вашего сведения, что:

- двери эвакуационных путей помещения оборудованы устройствами
для самозакрывания, доводчиками и уплотнителями в притворах

- в групп «Незабудка» установлена автоматическая пожарная
сигнализация в тамбуре главного входа и складском помещении группы
«Ландыш»

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заведующий



Полушина И.С.