



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-29, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»**

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы д. 38, тел. (8362) 69 02 13

г. Йошкар-Ола
(место составления акта)

" 07 " июля 2021 года
(дата составления акта)
13 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 151/ПБ**

По адресу:

юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 20а.

фактический адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 20а.

объект защиты: здание детского сада (категория чрезвычайно высокого риска) расположенное по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 20а.
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения о проведении плановой проверки МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» от 15 июня 2021 года № 151/ПБ, вынесенного заместителем начальника отдела надзорной деятельности городского округа «Город Йошкар-Ола» подполковником внутренней службы Лосевым Алексеем Николаевичем.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

1.	МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» расположенная по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 20а.													
“ 23 ”	июня	20	21	г. с	09	час.	00	мин.	До	11	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.
“ 30 ”	июня	20	21	г. с	09	час.	00	мин.	До	11	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.
“ 02 ”	июля	20	21	г. с	09	час.	00	мин.	До	10	час.	30	мин. Продолжительность	1,5 ч.
“ 07 ”	июля	20	21	г. с	12	час.	30	мин.	До	13	час.	00	мин. Продолжительность	0,5 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 часов / 4 дня

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» уведомлен о начале проведения плановой проверки посредством вручения копии распоряжения, что подтверждается подписью заведующей Лаптовой Н.С. на бланке распоряжения.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки)

МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик»

23.06.2021 Л. Лаптева Н.С.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Ямбашев Станислав Евгеньевич – государственный инспектор городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций: Гаврилова Евгения Александровна эксперт

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал(и): заведующая Лаптева Наталья Сергеевна, заведующая хозяйством Хорошавина Надежда Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» представляет с собой 3-х этажное здание (с мансардой), по функциональной пожарной опасности здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1

Здание отвечает II степени огнестойкости.

Наружные и внутренние выполнены из кирпича, оштукатурены.

Межэтажные перекрытия железобетонные. Крыша двухскатная, кровля металлочерепицей.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 2 км.

Планировочное решение здания представляет с собой из 2 групповых ячеек на каждом этаже здания, а также вспомогательные помещения. Для эвакуации с этажей имеются 2 лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности.

Разработана инструкция по пожарной безопасности в учреждении.

Со всеми работниками учреждения проводится противопожарный инструктаж. Имеется журнал регистрации противопожарного инструктажа.

Ответственными лицами по соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении пройдено обучение в специализированном предприятии по пожарно-техническому минимуму.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийным и эвакуационным освещением. Ежеквартальные акты проверок систем пожарной безопасности в наличии.

Внутренний противопожарный водопровод предусматривает ПК.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

При проведении проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указание на конкретные нарушения требований пожарной безопасности, указанные в законе, актах, нормативных документах, требованиях к объекту проверки)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лица, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Ширина марша лестниц в лестничных клетках на путях эвакуации менее 1,35 м (фактически 1,2 м)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 п.п. «а» п. 4.4.1, СП 1.13130.2009	Заведующий Лаптева Наталья Сергеевна
2.	Ширина выхода с коридоров на лестничные клетки менее 1,35 м (фактически 1,2 м)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.5 СП 1.13130.2009	Заведующий Лаптева Наталья Сергеевна
3.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек («Фиалка», «Ландыш», «Незабудка», «Колокольчик», «Ромашка») при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м (фактически 0,9 м)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	Заведующий Лаптева Наталья Сергеевна
4.	Двери на путях эвакуации в группах «Незабудка» и «Колокольчик» открываются не по направлению выхода из помещений	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	Заведующий Лаптева Наталья Сергеевна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись, проводившего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 15.06.2021 года № 151/ПБ
2. предписание от 07.07.2021 г. №151/1/1
3. проверочный лист
4. протокол измерений
5. протокол исследования

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший инспектор отдела надзорной деятельности
городского округа «Город Йошкар-Ола» –
государственный инспектор городского округа
«Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору
капитан внутренней службы С.Е. Ямбашев

«07» июля 2021 г.

телефон доверия: Главное управление МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 09-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочее время

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий А. Лаптева Н.С.

«07» 07 2021 г.



Замечания, объяснения по содержанию акта:

нет замечаний по содержанию акта

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« » 2021 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)