

«Йошкар-Оласе 40-шо №-ан
«Шёршудо» йочасад»
муниципал бюджет школ деч ончычсо
туныктымo тóнеж
424004, Россия, Марий Эл Республика,
Йошкар-Ола, Советский урем, 20-шо «а» пöрт
тел./ факс 8(8362)46-00-56,45-89-90, e-
mail:dets40@mail.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 40 г. Йошкар-Олы
«Одуванчик»
424004, Россия, Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола, улица Советская, дом 20 а
тел./факс 8(8362)46-00-56,45-89-90,
e-mail:dets40@mail.ru

Заместителю руководителя
Приволжского управления Ростехнадзора
Крыловой Е.М.
Заведующего МБДОУ «Детский сад №40
«Одуванчик»
Ведерниковой Н.А.

Согласно предписания №43-17-13/151-495 от 30 августа 2018г. сообщаю об устранении выявленных нарушений:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименования нормативных правовых актов, номера пунктов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1.	В Перечне технической документации при эксплуатации электроустановок до 1000В, утвержденным приказом №19 от 12.01.2018г. в перечне технической литературы указаны Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001, РД 153-34.0.03.150-00, отмененные с 24.01.2014г.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Приказ от 24.07.2013г №328н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации « Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».	устранено Сентябрь 2018г.
2.	Однолинейные схемы электроснабжения МБДОУ «Детский сад №40 «Одуванчик», не утверждены (нет даты утверждения).	Пункт 1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	устранено Сентябрь 2018г.
3.	В Перечне работ, выполняемых в порядке текущей	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок	устранено

	эксплуатации в электроустановках до 1000В МБДОУ «Детский сад №40 «Одуванчик» не указан порядок регистрации работ.	потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Пункт. 8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 24.07.2013г №328н, зарегистрированных Минюстом России №30593 от 12.12.2013г.	Сентябрь 2018г
4.	В МБДОУ «Детский сад №40 «Одуванчик» не разработаны инструкции по эксплуатации электроустановок до 1000В.	Пункт 1.8.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	устранено Сентябрь 2018г.
5.	В ВРУ-0,4кВ Ввод №1 установлены предохранители разной калибровки (фаза «А» - 100А, фазы «В» и «С» -125А). В соответствии с однолинейной схемой электроснабжения должны быть установлены предохранители калибровки 125А.	Пункт 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г. Пункт. 3.1.4 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго СССР 01.01.1985г. (6 издание).	устранено Сентябрь 2018г.
6.	Заземляющий проводник, проложенный в электрощитовой не имеет защиты от коррозии.	п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.	устранено Сентябрь 2018г.

Заведующий



Н.А. Ведерникова