



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы д. 38,
тел. (8362) 69-02-13

ПРЕДПИСАНИЕ № 151/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола» подполковника внутренней службы Лосева Алексея Николаевича от 15 июня 2021 года № 151, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 23.06.2021 г. по 07.07.2021 г. государственным инспектором ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола» капитаном внутренней службы Ямбашевым Станиславом Евгеньевичем, проведена плановая проверка деятельности МБДОУ «Детский сад №40 г. Йошкар-Олы «Одуванчик» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 20а, совместно с заведующим Лаптевой Натальей Сергеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Ширина марша лестниц в лестничных клетках на путях эвакуации менее 1,35 м (фактически 1,2 м)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 п.п. «а» п. 4.4.1, СП 1.13130.2009	01 октября 2021 года	
2.	Ширина выхода с коридоров на лестничные клетки менее 1,35 м (фактически 1,2 м)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.5 СП 1.13130.2009	01 октября 2021 года	
3.	Ширина эвакуационных выходов из групповых	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля	01 октября	

