

1

письмо направлено
в сентябре 2022

Дата размещения сведений о выездной проверке
в ФГИС ЕРКНМ: «16» ноября 2021г.

Учетный номер проверки: 12210061000201360360



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 69-02-13, факс 64-30-56, E-mail: ondiola.mari-el@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 358/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "ДЕТСКИЙ САД № 40 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ОДУВАНЧИК" (ИНН: 1215183420),
424000 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 20А."
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

в лице заведующего Лаптевой Натальи Сергеевны

Во исполнение решения заместителя начальника надзорной деятельности и профи-
лактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола» подполковника внут-
ренней службы Лосева Алексея Николаевича о проведении внеплановой выездной
проверки от 16.11.2021 № 358. В период с «22» ноября 2021 г. по «26» ноября 2021
г. Ямбашевым Станиславом Евгениевичем – старшим инспектором отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы городского округа
«Город Йошкар-Ола»

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении здания, помещенного по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Советская, д. 20а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

При проведении проверки присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Лаптева Наталья Сергеевна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина марша лестниц в лестничных клетках на путях эвакуации менее 1,35 м (фактически 1,2 м)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 п.п. «а» п. 4.4.1, СП 1.13130.2009	01.11.2022	
2.	Ширина выхода с коридоров на лестничные клетки менее 1,35 м (фактически 1,2 м)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.5 СП 1.13130.2009	01.11.2022	
3.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек («Фиалка», «Ландыш», «Незабудка», «Колокольчик», «Ромашка») при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м (фактически 0,9 м)	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
4.	Двери на путях эвакуации в группах «Незабудка» и «Колокольчик» открываются не по направлению выхода из помещений	п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

А. Матвеев А.С.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

А
(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола»
капитан вн. службы Ямбаев Станислав Евгеньевич
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

С.Я.
(подпись)
М.Л.П.*

«26» ноября 2021 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.