

УТВЕРЖАЮ

Заведующий МБДОУ Детский сад № 45

«Алые паруса» г. Йошкар-Олы»

Н.В. Шарнина

«01» 2019 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2.98

Республика Марий Эл
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«25» 01 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №45 г. Йошкар-Олы «Алые паруса»
- 1.2. Адрес объекта: 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Ураева, дом 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- На первом этаже многоквартирного жилого дома
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1991,3 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2018 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №45 г. Йошкар-Олы «Алые паруса»; МБДОУ «Детский сад №45 «Алые паруса»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, бульвар Ураева, дом 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование детей

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси №16,17,18,20,22,28,30, троллейбус №2, далее переходим дорогу по пешеходному переходу и двигаемся по бульвару Ураева.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (на пути следования нет занижений бордюрного камня)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г), ВНД (К, С)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, Г, С)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К, Г, С)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: ДЧ-И (О, У), ВНД (К, Г, С)

Для повышения показателей доступности требуется: необходимо дооборудование входной зоны поручнями, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания и зоны целевого назначения здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить при входе перед

пандусом объекта кнопку вызова персонала, перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
*	Все зоны и участки	текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения Государственной программы (наименование документа: программы, плана)

Российской Федерации «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «Детский сад № 45 «Алые паруса»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для всех категорий инвалидов ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией - Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании

- на 1 (одном) л.
на 1 (одном) л.
на 1 (одном) л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 (двух) л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 (одном) л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 (одном) л.
Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:
Ведущий специалист управления образования
Аршакян Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:
Главный специалист ГУК РМЭ «Центр предоставления мер
социальной поддержки населению в городе Йошкар-Оле»
Николаева Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
Старший воспитатель Савинова Ю.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий хозяйством Матвеева Л.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» 01 2019 г. (протокол № 3)
Комиссией (название). _____